

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha
001	Vstupní hala	96.76 m²
002	Recepce - pódium	3.39 m²
003	Recepce - dolní část	11.28 m²
004	Tel. ústředna	8.18 m²
005	Zádveří	0.95 m²
006	WC	2.39 m²
Celkem		122.95 m²

LEGENDA:

- Potrubí otopných těles – nové potrubí
- Potrubí otopných těles – stávající potrubí
- Potrubí ÚT – demontované potrubí
- Deskové otopné těleso s bočním připojením – stávající
- Otopné těleso – demontované
- Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením RADIK KLASIK (označení: typ – výška x délka)
- Ocelové deskové otopné těleso se spodním připojením RADIK VENTIL KOMPAKT (označení: typ – výška x délka)
- Trubkové těleso KORALUX RONDO MAX–M (označení: typ – výška.délka)
- Lavicový konvektor KORALINE s dřevěnou deskou v designu americký ořech (označení: typ – výška.délka)
- 2 Způsob označení nových stoupaček ÚT
- Hranice dispozičních úprav

POZNÁMKA:

1. Vlivem dispozičních úprav dochází k úpravám otopného systému.
2. Podkladem pro tento návrh byla obhlídka míst dotčených změnami.
3. Stávající potrubí je ocelové. Přípojky otopných těles jsou vedeny v drážkách ve stěnách.
4. Trasy stávajícího potrubí a možnosti připojení nového potrubí ověřit na stavbě před zahájením prací.
5. Velikosti a typy stávajících otopných těles byly zjištěny obhlídkou místa. V PD jsou velikosti stávajících otopných těles uvedeny menším písmem. Pouze otopné těleso v recepci nebylo možné zaměřit.
6. Nová otopná tělesa ve vstupní hale s recepcí budou dodána v antracitové barvě dle požadavku interiéru (před objednáním nutno barvu odsouhlasit). Stávající otopná tělesa opatřit nátěrem v požadované barvě.
7. Nová otopná tělesa budou na stávající systém připojena ocelovým potrubím DN 15. Zakreslené stávající potrubí (přípojky a stoupačky) je pouze předpokládáno, nové potrubí bude napojené na stávající rozvody. Při výměně otopného tělesa budou stávající připojovací potrubí upravena.
8. Lavicový konvektor s deskou KORALINE bude objednán s deskou v designu americký ořech (požadavek interiéru).
9. Stávající otopná tělesa, která zůstanou ponechána, se z důvodu nové výmalby a obkladů zdemontují a znovu se připojí na stávající rozvody.
10. Vzhledem k úpravám otopného systému je nutné celý systém dotčený změnami přeregulovat!
11. Otopná tělesa v zázemí recepce budou dodána nová, případně zůstanou ponechána stávající, která se vyčistí a provede se jejich nový nátěr.
12. Nové a upravované potrubí bude v drážkách ve stěnách a v podhledech tepelně izolováno dle platné legislativy.
13. Trasy ÚT při realizaci koordinovat s ostatními profesemi.
14. Budou–li během realizace zjištěny jiné skutečnosti, než jsou v PD předpokládány, bude navržené řešení řešení upraveno po konzultaci s projektantem.

LEGENDA ARMATUR:

TV	Radiátorový ventil na tělese RADIK VK + term. hlavice
TPV	Radiátorový ventil HEIMEIER V–exact II, DN 15, přímý + term. hlavice
TRV	Radiátorový ventil HEIMEIER V–exact II, DN 15, rohový + term. hlavice
TVA	Radiátorový ventil, DN 15, axiální (dod. s otopnou lavicí) + term. hlavice
MLX	Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux, DN 15, rohový + term. hlavice
PŠ	Radiátorové připojovací šroubení DN 15, přímé
RŠ	Radiátorové připojovací šroubení DN 15, rohové

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

K4 a.s.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
e-mail: praha@k4.cz

www.k4.cz

INVESTOR/OBJEDNATEL:

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

AUTORIZACE:

SUBDODAVATEL:

PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník

503 46 Libranice 52 18038
tel.: +420 777100322, e–mail: kplib@volny.cz

ČÍSLO PARÉ:

NÁZEV AKCE:	Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBCHODNÍ SOUBOR:	VYTÁPĚNÍ
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP OBJEKT A

MANAŽER PROJEKTU:	Ing. Filip Hačkajlo
ARCHITEKT:	Ing. arch. Lenka Kanalošová
HLAVNÍ INŽENÝR:	Ing. Markéta Kozelská
PROJEKTANT:	Ing. Marketa Hajná
ZAKÁZKA Č.:	1314
ODDÍL:	05
DATUM:	06.07.2018
MĚŘÍTKO:	1:100
STUPEŇ PD:	DPS
KÓD DOKUMENTACE:	D.1.4.3
ČÍSLO VÝKRESU:	1314_05_D.1.4.3_02_00
REVIZE:	