



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 18.9.2018
Naše č. j.: HSHMP 51724/2018
Sp. zn.: S-HSHMP 51724/2018/3135
Vyřizuje: Irena Voráčková
Tel.: 233 087 752
E-mail: irena.vorackova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 2.10.2018

K4 a.s.
Kubánské nám. 11
100 00 Praha 10

IČ: 60734396
ID: hk7evpv

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci: „Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3“

Na základě žádosti společnosti K4 a.s., Kubánské nám. 11, Praha 10, IČ: 60734396 doručené dne 18.9.2018, která zastupuje Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, Praha 3, dle plné moci ze dne 3.10.2018, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k – Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací k stavebním úpravám hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1) Ke kolaudaci/Před započítáním užívání stavby budou HSHMP předloženy doklady o funkčnosti a zregulování vzduchotechnického zařízení.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracovala K4 a.s., Kubánské nám. 11, Praha 10, IČ: 60734396 v červenci 2018, č. zak.1314. HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy sanitárních zázemí, čajových kuchyněk a úklidových místností v budově B v 1.PP až 3.NP. Tato zázemí slouží pro zaměstnance objektu. Je navržena úprava dispozice tak, aby byly zejména kuchyňky lépe přístupné a bylo navrženo doplnění hygienické kabiny. Budou vyměněny zařizovací předměty, doplněno větrání. V budově A je navržena úprava dispozice recepce a obnoveny povrchové úpravy navazující vstupní haly. Nová VZT bude zajišťovat větrání nově upravovaných prostor hygienického zázemí a čajových kuchyněk na jednotlivých patrech obou objektů. Zdrojem vytápění je stávající centrální plynová kotelna. Ve vstupní hale budou vyměněna litinová tělesa za nová desková. V řešených prostorách bude instalováno osvětlení podle charakteru a výšky stropů. Ovládání osvětlení je navrženo tak, aby bylo možno regulovat jeho intenzitu s ohledem na aktuální využívání prostor.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Podmínka č. 1 byla stanovena podle § 41, 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce
pobočka Centrum



Příloha: PD

Rozdělovník:

- 1) K4 spol.s.r.o., Kubánské nám. 11, Praha 10
- 2) HS HMP - spis