



OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Legenda	
	Rozvaděč NN
	Vypínač č.1 250V/10AX
	Vypínač č.6 250V/10AX
	Vypínač č.5 250V/10AX
	Vypínač č.1 250V/10AX, s doutnavkou
	Vypínač č.5B 250V/10AX
	Ventilátor pro odtah s doběhem
	PIR čidlo, s relé

Legenda svítidel - upřesní architekt	
	LED svídlo, IP44, zapuštěná montáž do SDK, 230V/50Hz, 12W
	LED páska 4W/m, 12V DC
	Piktogram nouzového osvětlení, bat. zář. zdroj t=60min
	Svídlo 230V/50Hz - dodávka stavby
	Svídlo 230V/50Hz, inverter a bat. zdroj t=60min - dodávka stavby
	Svídlo lineární 230V/50Hz - dodávka stavby
	Svídlo lineární 230V/50Hz, inverter a bat. zdroj t=60min - dodávka stavby
	Kabelový vývod se zdrojem 12V
	Vývod 1f - osvětlení

Pozn.:

- Kabelová vedení v podhledech
- Svítidka v prostoru recepcie a zázemí recepcie dodávkou stavby, profese elektro provede napojení svítidel
- Svítidla v prostoru soc. zázemí jednotlivých pater dodávkou elektro. Svítidla do SDK podhledu s krytím IP44
- Spolu s osvětlením ovládaný odťah. Ventilátory jsou dodávkou VZT. V případech kde doběh není dodávkou VZT bude instalován do podhledu člen pro doběh (např. SMR-T 230). V kuchyních jsou odťahy ovládaný vypínači na stěně se signální doutnavkou (bez doběhu)
- Ovládání osvětlení kalsickými vypínači

Osvětlení doplněno piktogramy se směry úniku a v hale orientačním osvětlením (stavba dodá svítidla s bat. zdroji. profese lektró provede napojení)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3			
				ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
Stavební úpravy hygienického zázemí a recepcie v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
		HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
		PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
		ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL: 05
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:	
OBCHODNÍ SOUBOR:				06.07.2018	
				MĚŘÍTKO:	
OBSAH:		OSVĚTLENÍ - 1.PP_OBJEKT B		STUPEŇ PD:	
				DPS	
				KÓD DOKUMENTACE:	
				D.1.4.4	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				REVIZE:	
				1314_05_D.1.4.4_04	