




zásuvky, vývod, zás. skříně aj.
 označení rozvaděče $\frac{RP}{Z1/30/2-3}$
 velikost vícenásobného rámečku (tří-rámeček)
 pozice ve vícenásobném rámečku (druhá pozice)
 výška zásuvky od podlahy [cm]
 číslo obvodu

Legenda	
	Zásuvka 230V
	Kabelový vývod 1f
	Rozvaděč NN
	Senzor pro aut. splachování/děvkovač
	Senzor aut. splachování/děvkování
	Kabel CYK-J
	PE ochranné pospojení

- Provedená úprava potrubných rozvádčiek dle 1p. schémát už jsou součástí PD
- Na toaletách provedena silová příprava pro napájení automatických dvířkovačů a aut. splachování. Zařízení je dodávku ZTL. profese elektro provede napojení dle pokynů výrobce
- Kabeľové trasy vedeny od rozváděče visle do podhledů a v podhledech na sidičky a zázemí ke koncovým prvkům elektroinstalace
- V prostoru recepcie provedena úprava elektroinstalace zázemí dle PD. Napojení technologií (aut. dveře, turnikety, skener atp.) zůstane zachováno bez změny a není předmětem PD
- Záskyvy u upravených kuchyňských budov instalovány v součinnosti s dodavatelem truhl. výrobků
- Prostorovou a výkonovou kapacitu jednotlivých podružných rozvádčiek zajišť správa objektu a není předmětem PD
- Rušení stávajících prvků elektroinstalace pouze v případě že rušení prvků nebude mít dopad mimo rekonstruovaný prostor. V opačném případě bude zachováno



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		INVESTOR/OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		AUTORIZACE:	
		 ElectricTechnology		SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkajlo	
				ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
				HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
				PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
				ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL:
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:		06.07.2018	
OBCHODNÍ SOUBOR:				MĚŘÍTKO:		1:75	
				STUPEŇ PD:		DPS	
				KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH:		ENN - RECEPCE_OBJEKT A		ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	
						1314_05_D.1.4.4_07	