










 osvětlení
 vypínač příslušný světlu B/120/2-3
 výška inst. rámečku
 velikost vícenásobného rámečku (tři-rámeček)
 pozice ve vícenásobném rámečku (druhá pozice)

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
– OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Legenda svítidel – upřesňující architekt

	LED svidlo, IP44, zapuštěná montáž do SDK, 230V/50Hz, 12W
	LED pásek 4W/m, 12V DC
	Piktogram nouzového osvětlení, bat. zář. zdroj t=60min
	Svidlo 230V/50Hz – dodávka stavby
	Svidlo 230V/50Hz, invertor a bat. zdroj t=60min – dodávka stavby
	Svidlo lineární 230V/50Hz – dodávka stavby
	Svidlo lineární 230V/50Hz, invertor a bat. zdroj t=60min – dodávka stavby
	Kabelový vývod se zdrojem 12V
	Vývod 1f – osvětlení

Osvětlení doplněno piktogramy se směry úniku a v hale orientačním osvětlením (stavba dodá svítidla s bat. zdroji. profese lektro provede napojení)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz		INVESTOR/OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
				 SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE:		Stavební úpravy hygienického zázemí a recepcie v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3		MANAŽER PROJEKTU:		Ing. Filip Hačkájo	
				ARCHITEKT:		Ing. arch. Lenka Kanalošová	
				HLAVNÍ INŽENÝR:		Ing. Markéta Kozelská	
				PROJEKTANT:		Ing. Leoš Kaňa	
				ZAKÁZKA Č.:		1314	ODDÍL:
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		DATUM:		06.07.2018	
				MĚŘÍTKO:		1:75	
OBCHODNÍ SOUBOR:				STUPEŇ PD:		DPS	
				KÓD DOKUMENTACE:		D.1.4.4	
OBSAH:		OSVĚTLENÍ - 1.NP_OBJEKT B		ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	
						1314_05_D.1.4.4_03	