


Značení schématických značek:



OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,
OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA
DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Legenda

	Zásuvka 230V
	Kabelový vývod 1F
	Rozvaděč NN
	Zdroj pro aut. splachování/dávkovač
	Senzor aut. splachování/dávkování
	Kabel CYK-J
	PE ochranné pospojování

Pozn.:

- Provedena úprava patrových rozvaděčů dle 1p. schématu jež jsou součástí PD

- Na toaletách provedena silová příprava pro napájení automatických dávkovačů a aut. splachování. Zařízení je dodávkou ZTI, profese elektro provede napájení dle pokynů výrobce

- Kabelové trasy vedeny od rozvaděče svisle do podhledů a v podhledech na sidičky a zázemí ke koncovým prvkům elektroinstalace

- V prostoru recepce provedena úprava elektroinstalace zázemí dle PD. Napájení technologií (aut. dveře, turnikety, skener atp.) zůstane zachováno beze změny a není předmětem PD

- Zásuvky v upravených kuchyňkách budou instalovány v součinnosti s dodavatelem truhl. výrobků

- Prostorovou a výkonovou kapacitu jednotlivých podružných rozvaděčů zajistí správa objektu a není předmětem PD

- Rušení stávajících prvků elektroinstalace pouze v případě že rušení prvku nebude mít dopad mimo rekonstruovaný prostor. V opačném případě bude zachováno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INVESTOR/OBJEDNATEL:	AUTORIZACE:
 K4 a.s. Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10 e-mail: praha@k4.cz www.k4.cz	Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3	
	SUBDODAVATEL:	ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV AKCE:	Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3	MANAŽER PROJEKTU: Ing. Filip Hačkajlo
		ARCHITEKT: Ing. arch. Lenka Kanalošová
		HLAVNÍ INŽENÝR: Ing. Markéta Kozelská
		PROJEKTANT: Ing. Leoš Kaňa
		ZAKÁZKA Č.: 1314
		ODDÍL: 05
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY	DATUM: 06.07.2018
		MĚŘÍTKO: 1:75
OBCHODNÍ SOUBOR:		STUPEŇ PD: DPS
		KÓD DOKUMENTACE: D.1.4.4
OBSAH: ENN - 1.NP_OBJEKT B		ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:
		1314_05_D.1.4.4_08