

# STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

**Oddělení správy vodohospodářských děl**

váš dopis zn.: SPU 637203/2014  
ze dne: 19. 12. 2014  
naše zn.: SPU 638627/2014  
vyřizuje: Ing. Karel Bílek  
tel.: 607 893 100  
e-mail: [k.bilek@spucr.cz](mailto:k.bilek@spucr.cz)  
datum: 12. 1. 2015  
počet listů: 1  
počet příloh/listů: 1

**Státní pozemkový úřad**  
**KPÚ pro Karlovarský kraj**  
**Pobočka Cheb**  
**Mánesova 265/13**  
**350 02 Cheb**

## **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní – vyjádření k oznámení o zahájení řízení a stanovení podmínek**

Dopisem ze dne 19. 12. 2014 jste zaslali našemu oddělení oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní. Současně jste nás vyzvali ke stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů.

Sdělujeme Vám, že v obvodu a na okrajích obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní spravuje OSVD následující stavbu vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

název HOZ	rok pořízení	ID majetku	otevřený [km]	zatrubněný [km]	ČHP
Zádub B – O5	1970	2200000289-11201000	0,000	0,337	1-10-01-066/0

V obvodu KoPÚ se dle našich informací nacházejí i odvodněné pozemky. Orientační zakres ploch s podrobným odvodňovacím zařízením (POZ), které je příslušenstvím pozemků, přikládáme. Odvodněné plochy jsou v mapě 1 : 10 000 vyznačeny červeně, HOZ modře dvojitou čarou (přerušovaná značí trubní kanál, souvislá značí otevřený kanál). Skutečný rozsah a stav POZ nám není znám.

Vzhledem k výskytu HOZ a POZ v zájmovém území požadujeme v rámci návrhu plánu společných zařízení (např. polních cest) a návrhu nového uspořádání pozemků respektovat tyto podmínky:

- zakreslit trasu HOZ a plochy POZ do hlavního výkresu PSZ
- navrhnout taková opatření, aby byla po jejich realizaci i nadále zachována funkčnost odvodňovacího systému (POZ i HOZ)
- zajistit přístup k objektům HOZ za účelem kontroly a případných oprav
- u objektu HOZ by bylo vhodné navrhnout samostatný pozemek do příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu nebo zřídit věcné břemeno
- výsadba nad zatrubněným HOZ není přípustná

- v trase trubního kanálu nenavrhovat žádné stavby vyjma např. revitalizace (otevření trubního kanálu) apod., a to vždy po předchozí dohodě s pracovníkem OSVD před zpracováním návrhu PSZ
- při výstavbě nebo rekonstrukci polních cest, sjezdů na pole a výhyben nebo jiných staveb (např. biokoridory, PPO, protierozní opatření) dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními

S pozdravem

**Ing. Michaela Kašpírková**

oddělení správy vodohospodářských děl  
Státní pozemkový úřad

Příloha: situace s vyznačením ploch s POZ a tras HOZ