
*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace***Středisko údržby Jih****Kostelecká 55, 796 56 Prostějov**Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú. 11338701/0100

DOŠLO DNE

20.04.2016

pod. č. 520

GEOCENTRUM, spol.s r.o.
Tř. Kosmonautů 1143/8B
779 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 5201/2016
7.12.8 S5Vyřizuje
Lamplota(582406096)V Prostějově dne
18.4.2016


Věc: Vyjádření k předložené žádosti na akci: „Komplexní pozemkové úprava v k.ú. Pavlovice u Kojetína – Plán společných zařízení“.

Předložená žádost řeší plán společných zařízení, které budou umístěny v rámci komplexní pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice u Kojetína, kdy některé navržené společná zařízení se dotknou silnic II. a III. třídy (II/433, III/43330 a III/43335) ve vlastnictví Olomouckého kraje a ve správě a údržbě SSOK, SÚ Jih.

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženým plánem společných zařízení za těchto podmínek:

- polní cesta C110 bude umístěna min. 6 m od kraje vozovky silnice II/433
- SSOK, SÚ Jih upozorňuje, že polní cesty, které budou napojeny na silnici II/433, III/43330 a III/43335 bude požadovat provést ve zpevnění a to min. 20m od kraje vozovky
- odvodnění nebo spádové poměry polních cest, které budou napojeny na silnici II/433, III/43330 a III/43335 bude provedeno tak, aby nedocházelo ke stékání povrchových vod na silnici II/433, III/43330 a III/43335
- stávající sjezdy, které nebudou využity, budou odstraněny a těleso silnic II/433, III/43330 a III/43335 bude uvedeno do řádného stavu (úprava silniční příkopy, náspu atd.)
- výsadba zeleně v rámci lokálních biokoridorů, které se budou nacházet v blízkosti silnice II/433, III/43330 a III/43335 bude provedena dle platných ČSN 736101 a 736110, tj. nová zeleň nesmí zasahovat do průjezdního profilu silnice II/433, III/43330 a III/43335, zvláště nutné u dřevin s ohledem na jejich budoucí růst
- veškeré realizace nových objektů nebo úprava stávajících objektů dle plánu společných zařízení, které se dotknou silnice II/433, III/43330 a III/43335 budou předloženy k posouzení a schválení na SSOK, SÚ Jih
- při zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé objekty dle plánu společných zařízení je nutno vycházet z platných právních předpisů, ČSN a TP pro pozemní komunikace

SSOK, SÚ Jih upozorňuje, že výše uvedené stanovisko slouží pouze k odsouhlasení návrhu plánu společných zařízení. Stanovisko nelze použít jako souhlasné vyjádření k stavebním úpravám jednotlivých objektů.

Vít Lamplota
správní cestmistr**Správa silnic Olomouckého kraje**
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov 15

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace****Lipenská 120, 772 11 Olomouc****IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399****Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz**