

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace***Středisko údržby Olomouc**

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Tel. 585 151 428, fax: 585 315 866, e-mail: olomouc@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc, č.účtu 36430811/0100

**Lesprojekt Krnov s.r.o.
Revoluční 76
794 02 Krnov**Váš dopis zn./ze dne
26.9.2012Naše značka
SSOK-OL /26873/ 2017 /TK
5.6.9/S5Vyřizuje
Tomáš Kozák
tel.724 248 817V Olomouci dne
29.12.2017**„Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané – hlavní polní cesty C1, C2, vedlejší polní cesty C11, C12, Biocentrum Veklice“ - vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního řízení**

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc nemá zásadních připomínek k předložené projektové dokumentaci na stavbu „**Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané – hlavní polní cesty C1, C2, vedlejší polní cesty C11, C12, Biocentrum Veklice**“ z 08/2012, zakázkové číslo 12842, stupeň DSP, odpovědný projektant Ing. Barandovský. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro potřeby stavebního řízení na uvedené stavbu.

Stavba se dotkne silnice II/449, ul. **prap. Fr. Vrzala v obci Senice na Hané**. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce polních cest, včetně místa napojení polní cesty C1 na silnici II/449.

Povrch polní cesty C1 požadujeme provést ve zpevněné, bezprašné úpravě. Podle předložené projektové dokumentace bude povrch polní cesty řešen živíchnou ACO úpravou. Pracovní spáru v místě napojení požadujeme proříznout do hloubky min. 25 mm a vyplnit modifikovanou asfaltovou záhlvkou.

Rekonstrukcí polní cesty nesmí být narušeny odtokové poměry silnice II/449. Polní cesta bude ve spádu od silnice II/449. Voda stékající ze silnice II/449 na polní cestu bude odváděna odvodňovacím žlabem umístěným před místem napojení polní cesty na silnici II/449 a zaústěným do dešťové kanalizace.

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc upozorňuje investora stavby, že niveleta polní cesty C1 musí plynule navazovat na niveletu zrekonstruované silnice II/449 v obci Senice na Hané.

V ostatních bodech zůstává nadále v platnosti vyjádření vydané naší organizací pod č.j. OL/17810/12-15/TK, ze dne 8.10.2012.

Rozhodnutí na provedení stavebních úprav napojení polní cesty C1 na silnici II/449 a stanovení přechodného a trvalého dopravního značení, musí vydat příslušný silniční správní úřad.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání, to je do **29.12.2019**.

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Olomouc
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Jaroslav Krempel
vedoucí Střediska údržby Olomouc