

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik
OIČ
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/027969

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
24.6.2019

Výsadba větrolamu a výstavba mělkého průlehu na ppč. 1613 v k.ú. Svinčany

Dne 28.5.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování protierozního záchytného průlehu navrženého k řešení protipovodňové ochrany osady Nákle (přivalové deště s periodicitou 50ti leté 24 hod. srážky). Navržené ozelenění bude zároveň plnit funkci větrolamu pro ochranu před SZ větry.

Průleh (SO 01: Záchytný průleh) bude budován na stávající orné půdě. Sklony svahů průlehu jsou navrženy mírné – 1 : 8 (závěr a počátek až 1 : 4), šířka průlehu 10 - 12 m při min. hloubce 0,50 m (pro návrhový průtok $Q_{50} = 1,12 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ je nutná hloubka min. 0,40 m). Stávající příkop na ppč. 1613 bude zasypán výkopkem. Zhlaví průlehu je tvořeno navrženým ŽB příčným žlabem, který svádí srážkové vody z polní cesty Nákle – Svinčany (KPÚ – HC 1) a z jejího mikropovodí. Celková plocha povodí průlehu je 14,15 ha. Průleh bude vyústěn do stávajícího silničního příkopu podél II/342 (SO 02: Úprava odpadního příkopu). Příkop bude pročištěn a ve dně opevněn (žlabovky s přídlažbou) pro bezpečné převedení návrhového průtoku. Součástí úpravy silničního příkopu bude nahrazení stávajícího nekapacitního propustku PVC DN 250 s kolmými čely za nový kapacitní železobetonový DN 600, se šikmými čely. Stávající pobořený propustek (sjezd) bet. DN 300 bude zrušen. Vody z příkopu budou vyústěny přes rozptylovací a zasakovací jámu volně na travní porost – ppč. 1697 (ve vlastnictví investora).

Stavba zahrnuje rovněž kácení a výsadbu zeleně, formou poloproduktivního zatravněného větrolamu (SO 03: Vegetační úpravy).

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1140 - Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 656947, X: 1067496.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje