

**Od:** Pavol Lomnický <pavol.lomnický@vschrudim.cz>  
**Komu:** "Petr Kunc" <kuncp@pla.cz>

---

**Datum:** 07. červen 2019 13:49  
**Předmět:** RE: Dotaz k souhlasu se stavbou č.j. O19070093106 z 27.5.2019

---

Dobrý den s navrženým řešením souhlasíme, ovšem Vámi vypracovaná projektová dokumentace vychází pouze z orientačních zákresů. Vodohospodářské sítě nebyly na místě vytyčeny. VS Chrudim a.s. nenese žádnou odpovědnost za chyby v projektové dokumentaci vycházející z nepřesných zákresů vodohospodářských sítí.

Pro vytyčení sítí kontaktujte p. Draheho, tel.: 603 899 849, [radek.drahy@vschrudim.cz](mailto:radek.drahy@vschrudim.cz).

S pozdravem

Ing. Pavol Lomnický  
Operátor GIS - senior

**VS Chrudim** a.s.  
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim  
mob.: +420 603 899 860  
tel.: +420 469 669 945  
e-mail: [pavol.lomnický@vschrudim.cz](mailto:pavol.lomnický@vschrudim.cz)

Informace o zpracování Vašich údajů naleznete zde:  
<https://www.vschrudim.cz/file/edee/2018/05/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pri-vyjadrovaci-cinnosti-20180525-104858.pdf>

**From:** Petr Kunc [mailto:kuncp@pla.cz]  
**Sent:** Friday, May 31, 2019 11:11 AM  
**To:** pavol.lomnický@vschrudim.cz  
**Subject:** Dotaz k souhlasu se stavbou č.j. O19070093106 z 27.5.2019

Dobrý den,

k vydanému souhlasu se stavbou č.j. O19070093106 z 27.5.2019, k akci:

### **Výsadba větrolamu a výstavba mělkého průlehu na KN 1613 v k.ú. Svinčany**

prosím o odsouhlasení konkrétního navrženého řešení. Požadavky v souhlasu č.j. O19070093106 jsme do PD zapracovali:  
Naše PD předpokládá stávající uložení vedení vodovod. řádu DN 110 v hl. 1,5 m (v tělese polní cesty) v souladu s ČSN 73 6005 (Tab B.1).  
Předpokládáme uložení chráničky GONAP DN 500, dl. 4,0 m (2x 2,0 m kusy), přičemž prostor uvnitř chráničky bude vyplněn izolačním materiálem (skelná vata atp.).

Prosím o Vaše vyjádření ke konkrétnímu řešení.

S pozdravem

Ing. Petr Kunc

-----  
Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce  
Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

-----  
tel: 495 088 789

e-mail: [kuncp@pla.cz](mailto:kuncp@pla.cz)