

POZNÁMKA:

Ve vymezených rozhledových polích se nenachází terénní překážky vyšší než 0,75m nad úrovní hran tělesa silnice, ani navržené polní cesty, náletová vegetace bude vykácena.

Aby navrhovaný sjezd v místě stávajícího napojení vyhověl dle příslušných článků normám ČSN 736101 a ČSN 736109, navrhuje osazení směrových sloupků Z11g.

Navrhovaný sjezd **vyhovuje** dle příslušných článků normám ČSN 736101 a ČSN 730109.

Prvních 20m cesty bude provedeno s živичným krytem a rozšířeno na 5m. Styčná spára napojení v živичném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou ošetřeny modifikovanou zálikou.

