



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Ing. Milan Jícha
Projektová činnost ve stavebnictví
Opavská 50
312 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
21.11.2019

NAŠE ZNAČKA
PVL-77880/2019/340/Pa
PVL-20623/2019/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Pavlovová/363
2019-12-05

DATUM

Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček

k.ú. Buček, okr. Plzeň-sever, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-02-0840-0-00

VÚ: BER_0620 Kralovický potok od pramene po ústí do toku Střela

ID VÚ podzemních vod: 62300 (ID HGR: 6230) – základní vrstva

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 21.11.2019 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro stavební řízení „**Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček**“ č.z. 312/2019, kterou jste vypracoval v 10/2019. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, Nerudova 35, Plzeň..

Zájmové území se nachází pod obcí Buček u Dolního Rabasova mlýna, na lokalitě k tomu určené v rámci komplexních pozemkových úprav.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba malé vodní nádrže na p.č. 1199 v k.ú. Buček, která bude bočně napájena z významného vodního toku Kralovický potok (IDVT10100294). Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní nádrž bude situována na levém břehu významného vodního toku Kralovického potoka IDVT 10100294 ve stanoveném záplavovém území Kralovického potoka (Q_{100}), částečně zasahuje do vymezené aktivní zóny. Záplavové území Kralovického potoka bylo stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje, č.j. ŽP/9975/11 ze dne 29.9.2011. Lokalita záměru sousedí s parcelou p.č. 1194 k.ú. Buček, která je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik. Na této parcele se nachází koryto Kralovického potoka. Napouštění bude prováděno z odběrného objektu, osazeného do koryta toku na pozemkové parcele č. 1194 k.ú. Buček, ke které má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Vypouštění bude prováděno požerákem, od kterého bude odtokové potrubí vyústěno do Kralovického potoka, kde bude v břehu provedena výust s opevněním z lomového kamene dle výkresu PD. Výustní objekt je rovněž na pozemkové parcele č. 1194.

Koryto napouštění a příjezdová komunikace kříží trasu bezejmenného přítoku Kralovického potoka IDVT 10274177, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. V místě křížení je osazena ocelová roura DN 300, s opevněním nátoky a výtoku z propustku.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Parametry nádrže:

Kóta provozní hladiny 368,00 m n.m., kóta max. hladiny 368,40 m n.m., min. kóta koruny hráze: 368,50 m n.m., kóta bezpečnostního přelivu: 368,00 m n.m., zatopená plocha při H_n : 2760 m², zatopená plocha při H_{max} : 3025 m², provozní objem 2895 m³, retenční objem 1210 m³, maximální objem 4105 m³, průměrná hloubka 1,05 m, kapacita bezpečnostního přelivu: Q_{100} 5,62 m³/s, šířka koruny hráze 3-4 m, délka hráze 120m, $Q_{355} = 20$ l/s, doba plnění při $Q = 4$ l/s je cca 9 dní.

Stavbou malé vodní nádrže dojde ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení kapacity a stability území. Stavba bude mít kladný vliv na úpravu odtokových poměrů.

Podle listu hodnocení útvaru podzemních vod ID VÚ 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky je kvantitativní stav vyhovující, chemický stav je nevyhovující, celkově nevyhovující.

Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod ID VÚ BER_0620 Kralovický potok od pramene po ústí do toku Střela je chemický stav hodnocen jako dobrý a ekologický stav je hodnocen jako střední, celkově nevyhovující stav.

Vzhledem k navrženému rozsahu a způsobu provádění stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových a podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „**Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček**“ bez připomínek.

Orientační souřadnice MVN na p.č. 1199 v k.ú. Buček: X = 1048952, Y = 808231

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Kralovický potok (IDVT10100294) a bezejmenného přítoku Kralovického potoka (IDVT 10274177) a jako organizace s právem hospodaření k pozemku p.č. 1194 k.ú. Buček, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček“ za předpokladu splnění této podmínky:

Stavbami napouštěcího a výústního objektu, vše budované v rámci akce „Stavba vodní nádrže VN v k.ú. Buček“ dojde k trvalému dotčení pozemku p. č. 1194 v k. ú. Buček, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (budoucí vlastník předmětné stavby MVN) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, k dotčeným částem výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena příslušné majetkoprávní smlouvy – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací částí výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL výše uvedenými stavebními objekty.

Ing. Eva Růžšafná
vedoucí provozního střediska 4

Kopie

PS 7 –

PS 1 –