

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL

Váš dopis zn.:
Ze dne: 11.5.2018
Naše zn.: 84/18
Vyřizuje: Kryl, Blažek
Tel.: 585 342 278
Fax : 585 341 506
Datum: 29.5.2018

AGPOL s.r.o.
Ivana Fraitová
Jungmannova 153/12
772 00 Olomouc

Věc: Vyjádření k vydání stavebního povolení dle předložené situace na akci: „Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova „.

Na základě předložené situace stavby Vám sdělujeme, že k vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci nemáme námitek.

Vodovod:

Trasa polní cesty HC3b kříží vodovodní řad, na kterém je umístěn vzdušník, jehož funkci je nutné zachovat. Před započítím zemních prací bude nutné zkontrolovat výšky nové úpravy vozovky popřípadě provést výměnu armatury, aby zařízení mohlo zůstat ve vozovce. Poklady tohoto zařízení je nutné osadit do nové nivelety vozovky (kontakt tel. 603837288).

Kanalizace:

Trasy polních cest se kanalizačního řadu nedotýkají.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Kryl Jiří
Vodohospodářská společnost
ČERLINKA s.r.o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL
IČ 47150904 DIČ CZ47150904
převoz vodovodu