

AGPOL s. r. o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc

Váš dopis: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Vyřizuje: Lepieš / 602 445 876

Naše značka: 799691/17  
Datum: 18.5.2018

#### **Dodatek**

**k VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čís. jednací: 799691/17**

**na akci:**

### **"Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova II. etapa"**

Souhlasíme s vydáním povolení na výše zmíněnou stavbu.

Kabely SEK v křížení pod cestami musí být uloženy do vhodných chrániček s přesahem 0,5m. K takto upravené trase je nutno přiložit rezervní chráničku - trubku o průměru alespoň 110mm. Hloubka alespoň 90cm. Podélné umístění cesty na kabelové trase není možné, v takových případech bude nutné přeložení SEK na náklady investora stavby.

Při terénních úpravách nesmí dojít ke změně krytí (hloubky) kabelů pod ani nad normou stanovené hodnoty.

Hloubkové uložení kabelů je nutno na začátku výkopových prací ověřit ručně kopanou sondou. V případě nedostatečného krytí je nutno počítat s úpravou hloubky kabelové trasy.

Případné požadavky na úpravu nadzemní či podzemní sítě je nutno projednat předem s pracovníkem ochrany sítě (Ing.Lepieš – 602445876).

Při stavbě je nutno dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK obsažené ve VYJÁDŘENÍCH O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, číslo jednací: 799691/17.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
1735

Ing. Vlastimil Lepieš  
specialista pro ochranu sítě