

AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/ 12
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1098383013

Chrobák Ladislav/800850860

Přerov / 7.6.2018

VĚC: Vyjádření ke stavebnímu povolení

Název stavby: „Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova – II. etapa “
Kat. území: Medlov Parc.číslo: Dle PD Č. map. I:
Předložené podklady: PD

Prověřili jsme projektovou dokumentaci (PD), kterou jste nám zaslali, a zjistili jsme, že v prostoru stavby se nachází nadzemní vedení VNel. Stanice VN/NN, které je chráněno dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3300.

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s realizací stavby za podmínky dodržení níže uvedeného.

Nadzemní vedení VN a DTS 7 má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 7m na každou stranu od krajního vodiče a nejbližší části DTS. Při zásahu do ochranného pásma požádejte před započatím prací o souhlas s činností v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a DTS. Při výkopových pracích na uložení IS v OP nadzemního vedení VN a stožárových trafostanic dodržet minimální vzdálenosti 4 m od stožáru VN a stožárových trafostanic. V žádném případě nesmí dojít při výkopových pracích k poškození zemnění a zemniče.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení, pokud investor dodrží podmínky tohoto stanoviska a tyto podmínky, které uvádíme v příloze.

Uvedené vyjádření lze použít pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení. Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vystavení.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení správy energetického majetku
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00