

Geocentrum spol. s r.o.  
tř. Kosmonautů 1143/8B

779 00 Olomouc

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.:  
2015/0000/PVH/378

Vyřizuje:  
Janičko Marek - tel. 581 601 878

Datum:  
2015-11-13

Věc:

„Protierozní opatření v k.ú. Běloutín“ - k.ú. Běloutín p.č. 1766, 1820, 1999, 1361/1, 2000, 1901, 1900, 1894 -  
Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj - vyjádření ke stavebnímu řízení

Předložená PD řeší stavbu protierozních opatření v obci Běloutín. V této obci naše společnost vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu - viz. přiložená situace. K uvedené akci Vám sdělujeme následující. Stavbou objektů SO 01, SO 02 a SO 04 k dotčení našeho zařízení nedojde. Při realizaci objektu SO 03 dojde k zásahu do ochranného pásma vodárenského, vymezeného § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Toto ochranné pásmo činí 1,5 m od lince potrubí na obě strany. Zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. souhlasí se stavbou přípojek a vydává investorovi **souhlas** s činností v ochranném pásmu vodárenského zařízení, při splnění níže uvedených podmínek:

1. Poloha zařízení vodovodu musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Pracovníci naší společnosti budou vyzváni k vytyčení sítí v našem provozování. Vodovod p. Štípek tel. 602 582 695.
2. Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou zařízení vodovodu, přípojek a s těmito podmínkami.
3. Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem.
4. V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.
5. Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzavěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
6. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od našeho zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze **ručně**.
7. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu **vyzve** zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení.



## Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

8. Poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně na VaK Přerov, a.s.
9. Při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
10. Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nově upraveného terénu. Po ukončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu i nad územím ochranného pásma a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou.
11. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu jsou stavebníkům poskytovány za úplatu v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
12. Se zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník, vodovod - provoz vodovodů, kanalizace - provoz kanalizací. Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.

S pozdravem

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**  
provoz vodovodů -  
- pracoviště Hranice ①  
753 01 HRANICE, Sady čs. legií 462

