

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**
referent dokumentace
telefon: 725 847 801
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

číslo jednací: 2459/220/17/Ta

PONTIKA s.r.o.
Sportovní 4
360 09 Karlovy Vary

v Karlových Varech dne 20.3.2017

Věc: Radyně – Vedlejší polní cesta 1N, 2N, 5N
Vyjádření k projektové dokumentaci

K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření:

1. Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky provozu vodovodů Toužim.
2. **Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů (p.Klement, tel: 724 125 386, e-mail: dklement@vodakva.cz) a bude postupováno dle jeho pokynů.**
3. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního potrubí.
4. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
5. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s realizací stavby.**

Předmět projektu:

Předmětem akce je výstavba polních cest 1N, 2N, 5N v k.ú. Radyně u Toužimi. **Polní cesta N2 je u křižovatky se silnicí II/207 (Štědrá – Toužim) navržena v těsné blízkosti redukční šachty vodovodu IPE 110. Okolí šachty bude obezděno palisádovou zídkou, aby byla chráněna před pojížděním vozidel. U napojení cesty na komunikaci II/207 bude osazen propustek PVC DN 400 v délce 15m. V zájmovém území staveb cest 1N a 5N se nachází mimo vodovodní zařízení.**

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64
Technický útvar 4
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha: PD
Co: vlastní, PS 05