

Váš dopis zn.: SPU 186161/2018/31/Matous
Ze dne: 18. 4. 2018
Naše značka: SPU 193946/2018
Spisová zn.: SZ SPU

Vyřizuje.: Ing. Karel Bílek
Tel.: 607 893 100
ID DS: z49per3
E-mail: k.bilek@spucr.cz

Datum: 24. 4. 2018

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G. Masaryka 1326
347 01 Tachov

VYJÁDŘENÍ KE KOMPLEXNÍM POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PAVLOVICE NAD MŽÍ

Dopisem ze dne 18. 4. 2018 jste zaslali našemu oddělení žádost o vyjádření k výše uvedené komplexní pozemkové úpravě.

Sdělujeme Vám, že v obvodu komplexní pozemkové úpravy nespravuje OVHS žádnou stavbu vodní dílo – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

V obvodu KoPÚ se dle nám dostupných informací nacházejí i odvodněné pozemky podrobným odvodňovacím zařízením (POZ). Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmer/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. Odvodněné plochy jsou v mapě vyznačeny modrou vlnkou. Skutečný rozsah a stav POZ nám není znám.

Vzhledem k výskytu POZ v zájmovém území je nutno v rámci návrhu plánu společných zařízení (např. polních cest) a návrhu nového uspořádání pozemků respektovat tyto podmínky:

- navrhnout taková opatření, aby byla po jejich realizaci i nadále zachována funkčnost odvodňovacího systému (POZ)
- při výstavbě nebo rekonstrukci polních cest, sjezdů na pole a výhyben nebo jiných staveb (např. biokoridory, PPO, protierozní opatření) dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Mgr. Petra Tomášková v. r.

vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státního pozemkového úřadu

Přílohy: situace