



Holas Tomáš Ing. (t.holas@spucr.cz)

Polní cesty Dolní Dvořiště

Dnes 7. 7. 2015, 13:40:49

Komu: ertlmartin@seznam.cz

Dobrý den,

dle telefonické domluvy zasílám své postřehy k PD polních cest v k.ú. Dolní Dvořiště. Jsou to věci spíše k diskusi.

- průvodní zpráva: zákres (etapizace) 2. etapy v přehledné situaci je ve rozsáhlejší než popis v průvodní zprávě
- nevím jestli byl proveden geologický průzkum, my ho normálně pro PD požadujeme díky zkušenostem z následných realizací a velmi častých sanací podloží, je důležité mít rozsah sanací obsažen v rozpočtu, následné vícepráce jsou pak velký problém
- sjezdy na pozemky jen k hranici pozemku (HPC 8 – km 0,2)
- bylo by dobré naznačit sjezdy na odbočující pozemky cest
- v situacích jsou patrné propustky - bylo by dobré mít je na obecním pozemku, jsou-li stávající popsat v PD, že jde o rekonstrukci, jsou-li nové domyslet dopad přivedení vody k soukromým pozemkům (nezhoršit vodní a odtokové poměry)
- ze situace, vyplývá, že půjdeme nad stávající terén, znovu zvážít nezhoršení vodních a odtokových poměrů – nevytváření zamokřené plochy
- do PD popsat místo skládky, skládkovné zadat do rozpočtu
- vyjádření správců sítí – zatím asi neřešeno
- pospat kam bude svedeno odvodnění drenáží

Jsou to jen poznatky bez bližší znalosti terénu a objednávky, kterou Obec zadala. Určitě není problém se sejít a blíže se o tom pobavit.

S pozdravem

Ing. Tomáš Holas

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Český Krumlov

5.května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

tel.: +420 725 918 425

email: t.holas@spucr.cz

