

# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE



**příspěvková organizace**

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

odd.Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

**závod Český Krumlov**

Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov

**ME atelier**

Martin Ertl

**Široká 186**

**382 41 Kaplice**

Váš dopis značky / ze dne  
/ 23.6.2015

Naše značka  
SÚSCK/10666/15

Vyřizuje / linka  
Šimeček / 380 709 021  
/ 606 715 650

Č. Krumlov dne  
9.7.2015

**Věc: Vyjádření k akci „Hlavní a vedlejší polní cesta - etapa 1, na pozemcích parc. č. 1406/29, 1347/14, 2086/1, 1806/44, 1695/6 a 749/69 v k.ú. Dolní Dvořiště“.**

Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov souhlasí se stavbou polních cest dle předložené projektové dokumentace (DUR) zpracované dopravně-inženýrskou projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o. v červnu 215 pod číslem zakázky 15 025 Z1, za následujících podmínek:

**K sjezdu ze silnice III/00363 na pozemek parc. č. 749/69 (HPC 7) – vyjádření pro povolení nového připojení:**

1. Před vydáním stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu) bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni, pro účely zřízení připojení v silničním pozemku parc. č. 2093/1, k.ú. Dolní Dvořiště.
2. O povolení nového připojení polní cesty HPC 7 na silnici III/00363 bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu ve smyslu § 10 zák. č. 13/1997 Sb. při dodržení následujících technických podmínek obsažených v §12 vyhl. 104/1997 Sb.
3. Žadatel doloží souhlasné stanovisko Policie ČR, DI ÚO Č. Krumlov.
4. Povrch nového připojení bude v délce min. 5 m od napojení na vozovku silnice III/00363 proveden jako bezprašný a zpevněný (živičný, dlažba, beton), aby nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.
5. Nové připojení polní cesty HPC 7 na pozemku parc. č. 749/69, k.ú. Dolní Dvořiště bude provedeno za účelem připojení plánované nové zástavby obce, ze silnice III/00363 na pozemku parc. č. 2093/1, k.ú. Dolní Dvořiště, která je v naší správě.
6. Provedením nového připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení.
7. Srážkové vody z povrchu připojení polní cesty HPC 7 budou bezpečně svedeny mimo vozovku silnice III/00363 (např. osazením příčného odvodňovacího žlabu, pomocí příčného sklonu či provedením vydatého podélného profilu napojení). Žadatel o povolení připojení na své náklady provede opatření proti vytékání srážkových vod z připojované nemovitosti na vozovku silnice III/00363.

telefon  
380 709 021

Fax  
380 726 346

E-mail  
simecek@susjk.cz

IČO  
70971641

Bankovní spojení  
51-8903440257/0100 KB

8. V silničním příkopu v místě připojení u silnice III/00363 bude proveden trubicí propustek tak, že budou na dno silničního příkopu uloženy betonové trouby o průměru min. 400 mm (průměr bude stanoven dle šířky připojení – do 6 m je 400 mm, od 6-10 m je 600 mm). Propustek bude na vtoku a výtoku opatřen čely z lomového kamene nebo betonovými, které budou oboustranně šikmě seříznuty pod úhlem 45° dle Změny Z1 - ČSN 73 6101. V místě vybudování nového připojení bude obnoven silniční příkop tak, aby voda stékající tímto příkopem plynule odtékala nově zřízeným propustkem pod připojením a dále.
9. Napojení povrchu nového připojení na vozovku silnice III/00363 bude provedeno pomocí oříznutí hrany vozovky. Po provedení povrchu nového připojení budou vzniklé pracovní spáry ošetřeny profrézováním komůrky a následným zalitím asfaltovou modifikovanou záhlivkovou hmotou (pružná záhlivka).
10. Vlastník připojované nemovitosti bude sjezd včetně odvodnění udržovat v řádném stavebně – technickém stavu.
11. V případě, že si nové připojení na silnici III/00363 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti – nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin, přechod pro pěší apod.) budou tato opatření provedena na náklady majitele připojované nemovitosti.
12. Před vlastním prováděním stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Kaplice – pana Šestáka (tel.: 380 311 071, 724 018 408), protokolárně dotčený úsek silnice III/00363 do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
13. Po provedení stavby připojení, příp. po vydání kolaudačního souhlasu, bude zpracován geometrický plán, s vyznačením průběhu věcného břemene připojení, který bude doložen Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje. Následně bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o věcném břemeni a investor stavby v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu.

#### **K polním cestám HPC 8 a VPC 10:**

14. Stavba polních cest HPC 8 a VPC 10 dle předložené projektové dokumentace nezasahuje do silnic ani pozemků v naší správě.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.*  
závod ČESKÝ KRUMLOV  
Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov  
IČO: 709 71 641 (13)

Bc. Přemysl Kubalák  
ředitel závodu

Na vědomí: Městský úřad Kaplice, ODSH, Linecká 391, 382 41 Kaplice  
SÚS Jčk, závod Český Krumlov, středisko Kaplice, p. Šesták

telefon  
380 709 021

Fax  
380 726 346

E-mail  
simecek@susjk.cz

IČO  
70971641

Bankovní spojení  
51-8903440257/0100 KB