

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

25.06.2015

Číslo jednací:

O15070010899

Vyřizuje:

Šárka Šmardová

Tel.:

mobil: + 420 725 860 811

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

sarka.smardova@cevak.cz

Datum:

07.07.2015

Ing. Ertl Martin

Široká č.p. 186

38241 Kaplice

Dolní Dvořiště – hlavní a vedlejší polní cesta, etapa 1., parc. č. 1406/29, p. č. 1347/14, 2086/1, p. č. 1806/44, p. č. 1695/6 a p. č. 749/69 (územní, stavební řízení)

Investor: Obec Dolní Dvořiště

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí M 1 : 10000. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší stavbu hlavní a vedlejší polní cesty. Navrhovaná stavba bude zasahovat vodohospodářské sítě v naší správě.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:


1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Procházka, tel. 724 540 647 (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
2. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
3. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
4. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
5. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – p. Rauch, tel. 606 645 233. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

6. V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Přílohy: Mapa_O15070010899.pdf