

# **Hlavní a vedlejší polní cesta na pozemkách p. č. 1406/29, p. č. 1347/14, 2086/1, p. č. 1806/44, p. č. 1695/6 a p. č. 749/69 v k. ú. Dolní Dvořiště Etapa 2 Doplnění projektanta**

Dne 15.2.2017 Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen "PČR") sdělil stanovisko s níže uvedenými připomínkami. Tyto byly projektantem zapracovány, nebo je sdělen důvod jejich nezpracování.

- Napojení polní cesty HPC 11 – P 4,5/30 na stávající komunikaci (u p.č. 1710/2) je s nevhodným úhlem křížení (požadavek na upravení směrových oblouků tak, aby bylo dosaženo co nejvíce pravého úhlu),

Sdělení projektanta:

Úhel napojení cesty je dán tvarem pozemku určeným pro cestu. Tento se napojuje v ostrém úhlu. Vzhledem k velmi malému dopravnímu významu polní cesty a taktéž malému dopravnímu významu napojované místní komunikace nepovažujeme ostrý úhel napojení polní cesty za problematický. V místě jsou dobré rozhledové podmínky.

- K výhybnám požadujeme jejich délku 20 m s rozšířením jízdního pruhu na 5,50 m, umožňující vyhnutí dvou vozidel šířky min. 2,50 m s náběhy 1:3. U hlavních polních cest nutnost dodržet viditelnost z jedné výhybny na druhou.

Sdělení projektanta: Jízdní pruh ve výhybnách je rozšířen na 6,75m. Délka rozšíření je různá u jednotlivých výhyben, ale u každé je dodržen požadavek, aby rozšíření na 5,50m bylo alespoň na 20m délky. Do situace byly doplněny kóty, které to dokladují. Požadavek na vzájemnou viditelnost z výhyben nemůže být dodržen z důvodu křivolakosti cest a úzký pozemek pro cestu. Vzhledem k tomu, že vzájemné vyhýbání vozidel je možné i na sjezdech, které jsou velmi časté, považujeme vzájemnou viditelnost z výhyben za dodržanou tímto způsobem.

- V technické zprávě C.1 je projektantem konstatováno, jak jsou projektována připojení, co se nesmí nacházet v ploše rozhledových trojúhelníků, nikoliv však, zda je toto splněno.

Sdělení projektanta:

Předmětem dokumentace je návrh stavby. Není posuzován stávající stav. V textové zprávě je napsáno, co se nesmí nacházet v rozhledech, aby při stavbě nedošlo k umístění nějakého předmětu do rozhledů. To, jestli je nebo není v rozhledech něco navrženo, je patrné z výkresů. Ve výkresech jsou vyneseny rozhledové trojúhelníky a je z nich patrné, že v rozhledech nejsou navrženy žádné překážky.

V Č. Budějovicích, 21.2.2017

Ing. Pavel Dvořák

[dvorak@zenklcb.cz](mailto:dvorak@zenklcb.cz)