

Na vědomí:

**Dopravní inspektorát
Český Krumlov**
Tovární 165
381 01 Český Krumlov

Věc:

Žádost o souhlasné stanovisko

Žadatel:

Ing. Ertl Martin
Matice Školské 249/2
370 01 České Budějovice

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje dopravní inspektorát Český Krumlov	
Došlo	13-02-2017
Č. j.	KRC-25060-1163-2017-020206
Počet listů:	9 Přílohy: 11/125

Žádám Vás o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení pro akci "HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA, ETAPA 2"
v Katastrálním území: Dolní Dvořiště.

Údaje o stavebníkovi:

Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště

Přílohy (názvy souborů příloh):

Dokumentace pro stavební povolení

V Českých Budějovicích dne 08.02.20176

Martin Ertl

Mobil: +420607600870

E-mail: ertlmartin@seznam.cz



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE



Územní odbor Český Krumlov
Dopravní inspektorát

Č.j. KRPC-25060-1/ČJ-2017-020206

Český Krumlov 15. února 2017

Počet listů: 1

Přílohy: 1/DSP

Ing. Martin ERTL
Matice Školské 249/2
370 01 České Budějovice

Žádost o vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení pro akci: „Hlavní a vedlejší polní cesta, Etapa 2“ v k.ú. Dolní Dvořiště – stanovisko.

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen „DI Č. Krumlov“) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o PČR“) a dle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na PK“), k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení pro akci: „Hlavní a vedlejší polní cesta na pozemcích p.č. 1406/29, 1347/14, 2086/1, 1806/44, 1695/6, 749/69 v k.ú. Dolní Dvořiště - Etapa 2“, sděluje následující

s t a n o v i s k o:

- Napojení polní cesty HPC 11 – P 4,5/30 na stávající komunikaci (u p.č. 1710/2) je s nevhodným úhlem křížení (požadavek na upravení směrových oblouků tak, aby bylo dosaženo co nejvíce pravého úhlu),
- K výhybnám požadujeme jejich délku 20 m s rozšířením jízdního pruhu na 5,50 m, umožňující vyhnutí dvou vozidel šířky min. 2,50 m s náběhy 1:3. U hlavních polních cest nutnost dodržet viditelnost z jedné výhybny na druhou.
- V technické zprávě C.1 je projektantem konstatováno, jak jsou projektována připojení, co se nesmí nacházet v ploše rozhledových trojúhelníků, nikoliv však, zda je toto splněno.

Tovární 165
381 23 Český Krumlov

www.policie.cz

Tel.: +420 974 232 258
Fax: +420 974 232 933
Email: ck.di@pcr.cz

Provedení stavby bude v souladu s příslušnými normami a ostatními technickými předpisy. Policie ČR si vyhrazuje právo přítomnosti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Výše uvedené stanovisko DI Č. Krumlov je platné 2 roky od jeho vydání.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE 4
ÚZEMNÍ ODBOR ČESKÝ KRUMLOV
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
381 23 ČESKÝ KRUMLOV, TOVÁRNÍ 165


z r. por. Milan Richter, DiS.
komisař

npor. Ing. Josef Trojan
vedoucí oddělení