

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 02.07.2018

Číslo jednací: 018070073552

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 04.07.2018

Pontex s.r.o.

Plánská č.p. 403/5

301 00 Severní Předměstí

**VLČICE u Blovic, parc. č. 1403, Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Státní pozemkový úřad, Praha, Žižkov, Husinecká, č.p. 1024/11a, 13000

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakreslení námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší výstavbu hlavní polní cesty C 1 a část vedlejší polní cesty C 12 – nové napojení na cestu C 1.

Navržená cesta **C 1** začíná napojením na MK, která spojuje obec Blovice se silnicí II/117. Trasa v první části prochází přes pole a dále se pak navazuje na trasu stávající polní cesty od chatové kolonie.

V místě napojení od chatové kolonie je navržena styková křižovatka. Trasa v této části poměrně prudce klesá k Chocenickému potoce. Od Chocenického potoka pak trasa pokračuje ve většině úseku v původní trase a končí v obci Vlčice u Blovic na MK, která pokračuje k žel. přejezdu na trati Plzeň – Č. Budějovice.

Stávající polní cesta **C 12**, je napojena na místní komunikaci ve směru na Blovice pod zcela nevyhovujícím úhlem cca 45°. Terén je mírně svažité. Podél stávající polní cesty se nenalézají žádné příkopy ani trativody. Cestu tvoří ve větší části pouze „vyjeté koleje“ (kromě cca 50m začátku). Nová cesta je téměř rovnoběžná s místní komunikací, která směřuje do Blovic.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

**- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vtvčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.**

- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Přeštice-Blovicko Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v

rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

**Upozornění:**

- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.
- V případě zjištěných havárií na kanalizačním potrubí (včetně přípojek), bude umožněn bezodkladný přístup zaměstnanců společnosti ČEVAK a.s., za účelem jejich oprav.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

osti

Přílohy: Mapa\_O18070073552



