

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice
Velká Krajská 44/1 I 412 01 Litoměřice

Váš dopis:
Vyřizuje: Alexander Kodýtek / 606757131

Naše značka: SOS -18VE 18-10833-0237
Datum: 10.03.2018

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „**Polní cesty HPC 1 a VPC 12 Velké Žernoseky; Michalovice u Velkých Žernosek; Malič**“ za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním uvedeného rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
 - V oblasti stavby dle PD Polní cesty stavby VPC 12 v k.ú. Michalovice se nenachází naše vedení a zařízení SEK
 - V oblasti stavby dle PD Polní cesty stavby HPC 1 v k.ú. Michalovice se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. V místě křížení budované cesty, nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení SEK nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením SEK, požadujeme dodržet ČSN 73 6005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.
2. V místě výstavby nové komunikace požadujeme po vytyčení vykopání sond pro přesné umístění a hloubky našeho vedení, v případě mělko uloženého kabelu požadujeme uložení vedení do hloubky dle ČSN 73 60 05 s uložením do betonových žlabů, popřípadě do PVC půlených chrániček s přidáním jedné nové chráničky KOPOFLEX prům 150 mm jako rezervní prostup pod novou komunikací, to vše s metrovým přesahem do volného terénu. Tuto výstavbu je možné provést stavebníkem avšak za dorozu pracovníka CETIN a.s. (p. Kodýtek, 606757131).
3. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o ...“. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve „Vyjádření ...“
4. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek, 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem

Jméno: Alexander Kodýtek

Podpis:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
252