

NDCON s.r.o.
Ing. Pavel Ibl
Zlatnická 1582/10
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1.11.2017

NAŠE ZNAČKA

1095476820

VYŘÍZUJE / LINKA

Jitka Kalinová/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín/20.11.2017

Vyjádření k předloženým dokumentům pro stavební povolení a provedení stavby na akci: „Polní cesta VPC2 v k.ú. Jindice“

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům pro stavební povolení a provedení stavby na akci: „Polní cesta VPC2 v k.ú. Jindice“ na pozemcích parc.č. 905 a 848 v k.ú. Jindice, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě stavby se nachází nadzemní vedení vysokého napětí 22kV linky JAKO č. VN2903.

Vzhledem k tomu, že dojde stavbou ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě. Před zahájením prací je nutné požádat o Sdělení o existenci energetického zařízení.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Při styku s nadzemním vedením NN 1 kV, které nemá ochranné písmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.

Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

Kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb.

Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení NN, VN a pod vrchním vedením VN 22kV!


Stromy nesmí být v ochranném pásmu el. vedení, jak vrchního, tak kabelového vedení vysazeny!

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Potřebné formuláře jsou na doméně ČEZ Distribuce, a.s. <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>

S pozdravem



Jitka Kalinová
technik Správy energetického majetku vn, nn



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160