

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-10-1235/2017-Ča

Pardubice, 13. července 2017

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

SAP Pardubice s.r.o.
Pražská 135
530 06, Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Bc. Petra Čaloudová, tel. 950570258, e-mail: petra.caloudova@pak.izscr.cz

Název stavby: Retenční nádrž VH01 + průleh PE04, Větrolam PE05

Místo stavby: Obec Malé Výkleky

Stavebník-investor: SPÚ Pardubice, B. Němcové 231, 530 03, Pardubice

Předložený druh dokumentace: PD pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ: Ing. Pavel Trávníček, ČKAIT - 0700072

PBŘ z: 05/2017

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění

Případné hydranty pro požární účely budou zachovány provozuschopné v průběhu a po dokončení stavby. Případné nástupní plochy a průjezdová komunikace bude přístupná pro příjezd a zásah vozidel požárních jednotek.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.



K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.



kpt. Ing. Lucie Špicarová Dubcová
vrchní komisař
oddělení SP, KČ a ZPP
HZS Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
24



Vypracoval		Zodpovědný projektant VH		 Pražská 135 530 08 Pardubice tel. 486 330 185 fax 486 635 428 mail@gappardubice.cz Geodetická a projekční kancelář
Ing. P. Kunc		Ing. P. Trávníček		
				
k.ú.: Malé Výkleky		Obec: Malé Výkleky		
Objednatel: SPÚ-KrPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice, IČ: 01312774				Stupeň:
Akce: <div style="text-align: center;"> Retenční nádrž VHO 1 a průleh PEO 4 </div>				DSP+DPS
				Č. zakázky:
				204/2017
				Datum:
				V/2017
Obsah: <div style="text-align: center;"> Souhrnná technická zpráva </div>				Měřítko:
				--
				Formát:
				A4
				Souřadnicový systém:
S-JTSK				
				Výškový systém:
				BPV
				Č. přílohy
				B.