



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

PONTEX spol. s r.o.
Středisko Plzeň
Plánská 5
301 00 Plzeň

DOŠLO: 6.6.2017
č.j. PXP/ 17 / 208

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
30270/2017-342/Li
SP-2016/11068

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM

2.6.2017

**Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace
zatrubněné části Těchlovického potoka V1**

k.ú. Těchlovice u Stříbra, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-01280-0-00

VÚ: BER_0110 Mže od toku Úhlavka po vzdutí nádrže Hracholusky

VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení – oprava a doplnění

K záměru „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1“, který vypracovala firma PONTEX, spol. s r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň, bylo vydáno stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení č.j. 64243/2016-342/Li, SP-2016/11068 ze dne 6.12.2016, ve kterém byl záměr posouzen z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky i z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podmínky tohoto stanoviska správce povodí zůstávají v platnosti.

Současně se stanoviskem bylo vydáno vyjádření účastníka řízení z hlediska správce dotčeného vodního toku IDVT 10245244 a správce stávající stavby technických úprav v korytě toku v ř. km 2,65 – 3,42, e.č. DVT-00007230. Z důvodu navrženého majetkoprávního vypořádání objektů dotčených předloženým záměrem opravujeme a doplňujeme následující vyjádření účastníka řízení:

Jako správce drobného vodního toku LBP Mže IDVT 10245244, jako organizace s právem hospodaření ke stavbě technických úprav v korytě toku v ř. km 2,65 – 3,42, e.č. DVT-00007230 a jako organizace s právem hospodaření k pozemkům p.p.č 1708 a 1672 v k.ú. Těchlovice a p.p.č. 3471 a 3472 k.ú. Stříbro vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1“ za předpokladu splnění těchto podmínek:


1. Křížení vodního toku se sdělovacími kabely CETIN a Net4Gas v ř. km 2,8: Souběhy budou v souladu s ČSN 752130, křížení budou kolmá na osu toku, provedení bude podchodem,



hloubka krytí kabelů pod nově vytvořeným dnem toku bude min. 1,0 m. V případě technologie provádění prací překopem bude zásyp ukládací rýhy (rýh) v místě křížení proveden kamenivem frakce min. 250 mm o mocnosti vrstvy min. 500 mm od povrchu dna toku. Kabely budou v místě křížení s tokem a na příbřežních pozemcích uloženy v zemi takovým způsobem, který umožní při příp. údržbě toku přejíždění uložených kabelů těžkou mechanizací bez nutnosti předchozích úprav povrchu terénu. Jedná se o pruhy v šířce 6 m na příbřežních pozemcích, oboustranně od břehové čáry koryta vodního toku (dle §49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Křížení bude vyznačeno na březích ocelovými sloupky v betonových blocích.

2. Stavbou SO 5 – revitalizací zatrubněné části Těchlovického potoka V1dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL p. č. 1708 a 1672 v k.ú. Těchlovice u Stříbra a p. č. 3471 a 3472 v k. ú. Stříbro a dále dojde ke zrušení části VD - úpravy toku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro PVL inv. č. DVT-00007230 na citovaných pozemcích. V místě křížení trasy toku a stávajících sítí pak stavbou přeložek kabelů – SO 461 přeložka podzemního vedení CETIN dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL 1708 v k.ú. Těchlovice u Stříbra a SO 462 přeložkou kabelu plynárenského telekomunikačního zařízení Net4Gas dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL 1708 v k.ú. Těchlovice u Stříbra, vše budované v rámci akce „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“. Pro realizaci všech staveb je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení k dotčeným pozemkům a stavbě vodního díla potřebná oprávnění k jejich užívání (na dotčení SO 5 bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva a na SO 461 a 462 pak smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení výše citovaných pozemků a stavby, dále předloží snímek KN se zákresem dotčeného místa výše citovanými stavbami budovanými v rámci akce „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“.
3. Při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta toku. Po dokončení prací budou příbřežní pozemky urovnány a zatravněny.
4. Návrh výsadeb považujeme za orientační, bude upřesněn v rámci provádění stavby. Cca 70 % výsadeb bude orientováno na jižní břeh, cca 30 % na severní břeh. Dřeviny budou v dostatečné vzdálenosti, tj. min. několik metrů, od břehových čar toku v rámci pozemkových parcel vyčleněných pro vodní tok a revitalizaci.
5. V technické zprávě bude specifikováno, kdo bude zajišťovat následnou péči o zeleň a rekultivovanou oblast, tato péče nebude v kompetenci Povodí Vltavy, státní podnik.
6. Správce toku bude přizván k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu křížení kabelů i ostatních staveb s tokem v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt), včetně fotodokumentace ve formátu jpg. Kontakt:

[redacted]



Povodí Vltavy,

státní podnik
závod Berounka 24
301 00 Plzeň

Ing.

vedoucí provozního střediska 4

Kopie

PV zB, PS5

PV zB, PS1

