



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

PONTEX spol. s.r.o.
Středisko Plzeň
Plánská 5
301 00 Plzeň



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
8.11.2016

NAŠE ZNAČKA
64175/2016-342/Li
SP-2016/11068

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM

2016-12-06



Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO3 – retenční nádrž RN1

k.ú. Těchlovice u Stříbra, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-01280-0-00
VÚ: BER_0110 Mže od toku Úhlavka po vzdutí nádrže Hracholusky

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 8.11.2016 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci pro stavební povolení k záměru „Protipovodňové opatření KoPÚ Těchlovice u Stříbra – SO3 – retenční nádrž RN1“, vypracovanou vaší firmou v 08/2016, arch. č. 20/2016. Objednatel je ČR – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov.

Lokalita (p.p.č. 1675 a 1723 k.ú. Těchlovice u Stříbra) se nachází v povodí drobného vodního toku IDVT 10245244 (LBP Mže Z od kóty 464 přes Stříbro) – v předložených podkladech nazývaný Těchlovický potok, č.h.p. 1-10-01-1280-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Navrhovaným záměrem bude dotčena stávající stavba technických úprav v korytě ř. km 2,65-3,42; stavba e.č. DVT-00007230 celkem dl. 770 m.

Předložený záměr řeší protipovodňová opatření navržená v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těchlovice u Stříbra členěná do 7 stavebních objektů (SO1 – SO7), pro každý SO byla předložena samostatná projektová dokumentace. K předloženému záměru bylo vydáno vyjádření účastníka řízení 50160/2016/342/Kai, SP-2016/11068 ze dne 20.9.2016, ve kterém byly uvedeny požadavky na přepracování projektové dokumentace, ev. její doplnění.

Předmětem projektové dokumentace je novostavba průtočné vodní nádrže budované za účelem zadržení přívalových odtoků srážkových vod. Nádrž vznikne přehrazením údolního profilu současně zatrubněného potoka (IDVT 10245244). Hráz retenční nádrže bude zemní hutněná homogenní umístěná v souběhu s navrhovanou polní cestou PCN1. Sklon vzdušného svahu hráze bude 1:2, sklon návodního svahu 1:3, šířka koruny hráze bude 3 m. Nádrž bude mít stálou hladinu zadržení vody s průměrnou hloubkou cca 1,2 m. K manipulaci s výškou hladiny bude sloužit sdružený objekt rozdělený do dvou funkčních částí – požerák s trubní výpustí DN 600 pod cestou PCN1 a bezpečnostní přeliv s navazujícím rámovým propustkem vyústěným pod hrází na vozovku



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

cesty PCN1. Do trubní výpusti bude pomocí horských vpustí svedena i voda z cestního příkopu podél cesty PCN1. V prostoru zátopy retenční nádrže budou odstraněna drenážní potrubí.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO3 – retenční nádrž RN1“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Stavbou nebude narušena funkčnost stávajícího drenážního odvodnění.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v souřadnicích S-JTSK v návaznosti na evidenci vodních toků: X = 1063112, Y = 850350.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme předloženou projektovou dokumentaci.

II. Jako správce drobného vodního toku LBP Mže IDVT 10245244 a stávající stavby technických úprav v korytě toku v ř. km 2,65 – 3,42, e.č. DVT-00007230 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO3 – retenční nádrž RN1“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavbou SO 3 – retenční nádrží RN1, budovanou v rámci akce „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“, nedojde k dotčení žádného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. V rámci výše citované akce dojde k celkovému zrušení VD - úpravě toku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, inv. č. DVT-00007230. V místě objektu SO 3 se jedná o část v místě křížení s pozemkem p. č. 1723 a 1675 v k.ú. Těchlovice u Stříbra – vlastník Město Stříbro.
2. V rámci stavebního řízení zajistí stavebník legislativní zrušení stávající stavby technických úprav, e.č. DVT-00007230 ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní

podnik, která bude zastavěna předmětnou stavbou, a to rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu. Na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu zajistí stavebník s majetkovým oddělením Povodí Vltavy, státní podnik majetkoprávní vypořádání zrušené stavby.

3. Pro realizaci všech staveb je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, k dotčeným pozemkům a stavbě vodního díla potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení výše citovaných pozemků a stavby, dále předloží snímek KN se zákresem dotčeného místa výše citovanými stavbami budovanými v rámci akce „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“.
4. Při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta toku. Po dokončení prací budou příbřežní pozemky urovňány a zatravněny.
5. Správce toku bude přizván k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu křížení kabelů i ostatních staveb s tokem v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt), včetně fotodokumentace ve formátu jpg. Kontakt:

Příloha
PD



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 24



291 00 Plzeň

vedoucí provozního střediska 4

Kopie
PV zB, PS5
PV zB, PS1

