

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Viadesigne s.r.o.  
Ingrid Michalicová  
Na Zahradách 1151/16  
690 02 Břeclav

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Regionální správa Znojmo  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
www.eon-distribuce.cz

Miroslava Novotná  
T +420-51536-4749  
miroslava.novotna@eon.cz

Naše značka  
M18514-27000057

České Budějovice, 20.08.2019

**Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy  
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Investor stavby: Obec Dobré Pole  
Název stavby: Dobré Pole - cyklostezka  
Místo stavby: KÚ Dobré Pole (627259), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání  
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:  
Nadzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas** s  
provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy při  
splnění následujících podmínek.

Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu  
a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání  
hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani  
k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že  
zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění  
venkovního elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického  
vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým  
proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je  
povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Z tohoto důvodu je nutné:

- a. Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
- b. Dodržovat platná ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

3. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

#### Kontakty správců zařízení:


VN+NN

Regionální správa, Petr Kohout, tel.: 51536-474756860-4447, email: petr.kohout@eon.cz

Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

  
**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

299

---

Následující oddíl se vyplňuje pouze v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.