



**RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB, spol. s r.o.
Havlíčková 139/25a
602 00 Brno**

Naše značka
PRO/B/03/08/18/Ro

Vyřizuje/telefon
Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
8.8.2018

**PD pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Ochoz u Konice, část 2 –
realizace společných zařízení KoPÚ Ochoz u Konice – I.etapa**

Předložená žádost poptává stanovisko MOVO, a.s., k dokumentaci pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ, resp. jejich společných zařízení v k.ú. Ochoz u Konice. Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady a vodovodní přivaděče včetně přípojek. Tyto řady jsou pod naší správou a v majetku VaK Prostějov, a.s. Poloha všech vedení v naší správě je patrna z přiložené situace.

Při realizaci jakýchkoliv opatření v lokalitách výskytu zařízení v naší správě, resp. jejich ochranných pásmech, je nutné dodržet níže uvedené podmínky.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítě přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
- požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace

- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více


Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s, se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost tohoto vyjádření je do 30.6.2021.

Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s realizací navržených KPÚ.



Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPC Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

