

**NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1**

Váš dopis:
Vyřizuje: Petr Brůžek / 606 735 647

Naše značka: **PB – 42/17**
Datum: 8.1..2017

Polní cesta C 26 v k.ú. Horská Kvilda

K zaslané projektové dokumentaci stavby „ Polní cesta C 26 v k.ú. Horská Kvilda“ sdělujeme následující.

V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.

Před zahájením zemních prací je potřeba požádat o řádné vytyčení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními normy ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti telek. vedení a zemnicích pásků.

V místech křížení s rekonstruovanou cestou, požadujeme uložit tel. vedení do půlené chráničky s přesahem min. půl metru na každou stranu. V místě snižování nivelity ve svahu, požadujeme stávající vedení, uložit do betonových chrániček.

Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, například panely.

Kontrolu obnažených sítí před záhozem provede zástupce společnost CETIN a.s.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítí spol. CETIN a.s.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s proj. dokumentací a realizací stavby v ochranném pásmu telek. vedení.

S přátelským pozdravem

Petr Brůžek
specialista ochrany sítí
CETIN a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ CZ04084063
200

