



Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1103794167VYŘIZUJE / LINKA
Skočnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2019-05-14

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves n. O. - I. etapa**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního a kabelového vedení VN 22kV a kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo venkovního vedení činí **10m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu a u kabelového vedení **1m** od krajního kabelu na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního řízení (souhlasu) a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě