






Ze dne: 09.09.2020  
Číslo jednací: O20070127852  
Vyřizuje:   
Tel.:   
Fax:   
E-mail:   
Datum: 11.09.2020


Geovap, spol. s.r.o.  
Čechovo nábřeží č.p. 1790  
530 03 Bílé Předměstí

**Břežany II, parc. č. 1225, Polní cesta HC6 v k.ú. Břežany II (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**



Investor: Geovap, spol. s.r.o., Bílé Předměstí, Čechovo nábřeží, č.p. 1790, 53003

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností Energie AG Kolín a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty 

 Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyzadání poskytnou.


**S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. –  (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s.  o vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

  
technický pracovník

Přílohy: Mapa\_O20070127852.pdf