



Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Naše značka:
6725/17/OVP/Z

Vyžuje:
Ing. Olga Pitrová

Datum:
23.8.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

V c: Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice – 1. etapa - polní cesta Pv14

**okres: Nový Jičín
k.ú.: Velké Albrechtice**

Dotčené sítě :

VTL plynovod nad 40 bar DN 700
Zrušený úsek VTL plynovodu nad 40 bar DN 700

Podmínky:

1. Na základ předložené dokumentace a žádosti ze dne 8. 8. 2017 Vám sdělujeme, že se stavbou polní cesty Pv14 souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:

2. Je potřeba dodržet Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.

3. Místa případných přejezdů plynovodu tžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od podorysu plynovodu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu nejsou dovoleny.

4. Společnost NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz "Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o." <http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/>

Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz).

5. Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikoroze ochrany) včetně určení hloubky uložení.

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže).

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základ objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1100,-Kč /1 hod./1 pracovník.

- Před záhřnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místech kladení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místech kladení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

6. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

7. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:

Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/ZadostVytyceni>.

V další korespondenci uvádíte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy