



Povodí Odry
státní podnik



POD000158329

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Hanousek s.r.o.

Naše zn.:

11305/9231/40.4/2017

Vyřizuje:

Ing. Michaela Knebllová

Tel.:

596 657 271

E-mail:

michaela.knebllova@pod.cz

Baráková 2745/41
796 01 Prostějov

Datum:

15.08.2017

„Realizace SZ KOPÚ v k.ú. Velké Albrechtice – 1. etapa“ – vyjádření

Dne 21.07.2017 jsme byli požádáni o vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci polních cest Pv3, P4, Pv11 a Pv14 navržených v rámci ukončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velké Albrechtice. K přípravě PD jsme se vyjadřovali dopisem zn.: 06112/9231/40.4/2017 ze dne 15.05.2017, ve kterém jsme mimo jiné požadovali polní cesty zhotovit pro pojezd těžké techniky (30 t), opevnit koryta vodních toků, a to pod propustkem PR2 na Jamníku v délce cca 10 m a pod propustkem PR1 na levostranném přítoku Jamníku IDVT 10217579 v délce cca 5 m, či jsme upozorňovali, že státní podnik Povodí Odry nebude vlastním staveb navržených na pozemcích ve vlastnictví státu, k nimž má Povodí Odry, s.p. právo hospodaření.

Pv3 kříží vodní tok Jamník IDVT 10212318 v říčním km 4,780 a bezejmenný levostranný přítok Jamníku IDVT 10217579 v říčním km 0,135. V místě křížení s Jamníkem je navržena rámová propust o světlosti 2,0 x 1,5 m. Na vtoku i výtoku je koryto toku v délce 3,5 m opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu. Na výtoku navazuje na kamennou dlažbu betonový práh a opevnění dna a svahů dlažbou z lomového kamene tl. 600 mm s vyklínováním v délce 7 m. V místě křížení polní cesty s bezejmenným vodním tokem IDVT 10217579 se nachází stávající trubní propustek DN 1200. Navržena je oprava čel propustku, očištění, otryskání, penetrace betonu, oprava tihlin aid. Na výtoku z propustku je v délce 5 m navrženo opevnění koryta dlažbou do betonu. V příložených výkresech jsou pro oba propustky a navazující úpravy vodních toků v naší správě zaznačeny návrhy nových hranic pozemků, které budou převedeny do vlastnictví Obce Velké Albrechtice.

P4 je trasována v bezprostředním sousedství s vodním tokem Jamník IDVT 10212318 v úseku říčních km 3,380 až 5,600. Pv14 vede v sousedství s drobným vodním tokem IDVT 10216997 v úseku říčních km 2,320 až 3,123. Pv11, jež je navržena v sousedství s vodním tokem Bílovka v úseku říčních km 4,960 až 6,200, je situována v aktivní zóně záplavového území tohoto vodního toku, které bylo ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 13.08.2003 s č. j. ŽPZ/6332/03. Niveleta cesty v úseku aktivní zóny bude v úrovni stávajícího terénu.

Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce vodních toků Bílovka (včetně přítoků) a Jamník (včetně přítoků) uvádíme následující podmiňky a připomínky:

- Polní cesty budou provedeny dle příložené PD. Případné změny v provedení požadujeme s námi předem projednat.
- Polní cesty požadujeme zhotovit pro pojezd těžké techniky (30t) z důvodu možného přístupu k vodním tokům pro potřeby správy a údržby toku.
- Kamenné opevnění na vtoku a výtoku musí respektovat sklon břehu vodního toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu.

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584


Bankovní spojení:
KB Ostrava
č.ú.: 97104761/0100

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Blíží informace naleznete na webových stránkách.



- Požadujeme vyčištění vodního toku Jarník a jeho bezejmenného levostranného přítoku IDVT 10217579 od naplavenin a náletových dřevin v délce 10 m nad a pod propustky.
 - V profilu koryta vodního toku nebudou po dobu výstavby ukládány materiály a překážky bránící odtoku vod.
 - Jako správci vodního toku souhlasíme s kácením vzrostlé zeleně a doprovodné vegetace v nezbytně nutném rozsahu. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že kácení je nutno projednat s příslušným odborem životního prostředí podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 - Minimálně 3 dny před zahájením prací bude tato skutečnost oznámena Povodí Odry VHP Skotnice (tel.: 556 723 606). Sdělen bude také telefonický kontakt na zodpovědnou osobu zastupující provádějící firmu.
 - Znovu upozorňujeme, že s návrhem souhlasíme pouze za předpokladu, že státní podnik Povodí Odry nebude vlastním propustků a souvisejících opevnění koryt vodních toků a že je nutno v této věci před vydáním příslušných rozhodnutí kontaktovat majetkový odbor našeho podniku (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325).
 - Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry nenesou zodpovědnost za škody na majetku investora nebo prováděcí organizace v době výstavby ani po dokončení stavby, které budou způsobeny působením vody, odchodem ledů, pádem stromů břehového a doprovodného porostu a jinými nepředpokládanými vlivy vodních toků.
- Akce není v rozporu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. Při splnění výše uvedených podmínek proti realizaci navržených polních cest včetně souvisejících staveb nemáme námitek.
- Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

 **Povodí Odry,**
státní podnik 230
701 26 Ostrova, Varenská 49
IČ: 70890021. DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodo hospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:
Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě
majetkový odbor – zde