

## Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

PS11 - Technický útvar

Sokolská 958 • 349 01 Stříbro



Váš dopis: 7680 ze dne: 24.09.2020

Vyřizuje:



Číslo jednací: 7680/20/02

Atelier Rákos s.r.o.

Ing. Veronika Jiřinová



Hlavní třída 279/7

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Ve Stříbře 30.09.2020

Věc: Lestkov – p.č. 1934, 1800, výsadba dřevin  
vyjádření k PD pro provedení stavby

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.
  - ⇒ Provoz vodovodů Stříbro: 
  - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: 
- 2) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz.
- 3) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany (nevysazovat do těsné blízkosti ochranného pásma stromy, které by svým vrůstáním kořenů mohly poničit vodovodní nebo kanalizační potrubí).
- 4) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy.
- 5) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

**PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:**

- Předmětem projektu jsou krajinářské úpravy a výsadba dřevin na p.č. 1934, 1800 v Lestkově.

Příloha: PD

CO: vlastní, PS 22, PS 29

