

Vážená paní
Ing. Ivona Lexová
Slovácká 70/58
696 01 ROHATEC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
2017	2/T/17/1289	Ing. Trávníčková / 518 305 954	24.03.2017

Hovorany-ochranná nádrž N06-p.č.5669

Investor: Obec Hovorany

Projektant: GEODIS, Ing. Vysoudil

Jedná se o výstavbu ochranné nádrže N06 v obci Hovorany – viz.stanovisko zn. 2/T/12/4468a ze dne 13.12.2012.

Stanovisko:

K výstavbě ochranné nádrže N06 jsme se vyjadřovali již ve stanovisku zn. 2/T/12/4468a ze dne 13.12.2012. Podmínky uvedené ve výše uvedeném stanovisku zůstávají nadále v platnosti.

Dále upozorňujeme, že vypouštění nádrže N06 do veřejné kanalizace je možné pouze samostatně, nikoli současně s nádrží N04 a N05.

Návrh úpravy odlehčovací komory požadujeme předložit k písemnému stanovisku (viz bod č.14 a 15 výše uvedeného stanoviska).

Návrh stavebních úprav odlehčovací komory musí být nedílnou součástí stavebního povolení.

Před zprovozněním ochranné nádrže požadujeme předložit naší a.s. provozní a manipulační řád k písemnému odsouhlasení. Tento je nutno s naší a.s. v dostatečném časovém předstihu předem projednat.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem



Ing. Gabriela Vlachovská
Vedoucí oddělení VHR a investic

Přílohy-

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
21