

Ing. Jaroslav Bartoníček  
696 02 RATÍŠKOVICE 1230

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
3.01.2018

NAŠE ZNAČKA  
2/T/18/14

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Trávníčková / 518 305 954

HODONÍN  
10.01.2018

**Hovorany-ochranná nádrž NO06 A NO04 OK H1-p.č.6365**

Investor: Obec Hovorany

Předložená dokumentace řeší úpravy v blízkosti odlehčovací komory OK H1 na p.č.6365 v obci Hovorany z důvodu výstavby a následného vypouštění plánovaných ochranných nádrží VO04 a NO06.

Jedná se o výstavbu hradítkové šachty, kterou bude zamezeno vtoku dešťových vod do kanalizace a následně čerpání na ČOV a umožněno odvedení dešťových vod rovnou do potoka. Hradítková šachta bude zavřena pouze v době vypouštění ochranných nádrží.

Hradítková šachta je navržena betonová s hradítkem (např. VAG-S3-B) ovládaným shora ruční obsluhou.

Šachta bude osazena poklopem a plastovými stupadly.

Šachta bude vybudována za OK H1 na stoce A z KT DN 400 mm.

Hradítková šachta bude ovládána obsluhou dle „Provozního řádu“ pro vypouštění výše uvedených nádrží.

**Stanovisko:**

Proti vydání územního řízení a stavebního povolení nemáme námitek, ovšem v rámci provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Hradítková šachta bude ovládána obsluhou (zodpovědnou osobou k tomu určenou) ochranné nádrže dle manipulačního a provozního řádu.
3. Nadále je nutno respektovat podmínky pro vypouštění uvedené ve stanovisku zn. 2/T/12/4468b ze dne 2012, a to zejména bod č. 5, 6, 7 a 11, které je přílohou tohoto stanoviska.
4. Vypouštění je možno provádět jeden den po povodni v nočních hodinách 0:00 až 5:00 v množství 0,195 m3/s.
5. Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - ved. Ing.Singr, ☎518 612 406, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveníště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s.
6. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon a vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť naší a. s. – viz [www.vak-hod.cz](http://www.vak-hod.cz)
7. Před záhozem a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov.
8. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.
9. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Ing. Gabriela Vlachovská  
Vedoucí oddělení VHR a investic  
Přílohy: Stanovisko zn. 2/T/12/4468b ze dne 2012

**Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín  
21