

(19)
27/9
MAIL

Předmět: vyjádření k existenci sítí

Od: Iveta Pulpánová, Coprosys <ipulpanova@coprosys.cz>

Datum: 27.9.2016 11:29

Komu: dik@dik-hk.cz

Akce: Projekty na realizaci plánu společných zařízení.

Dobrý den,

v návaznosti na Váš požadavek Vám sděluji, že:

Vzhledem k charakteru telekomunikačních sítí řešených mikrovlnnými (rádiovými) nadzemními pojítky se naše žádost ohledně vyjádření k existenci sítí vztahuje na stavby nových objektů (staveb) s výškou 12 m

a vyšší a zařízení staveniště s výškou 12 m a vyšší (stavební výškové jeřáby,.. atd.). Pokud jde o úpravy stávajících staveb (beze změny výšky), popř. nová stavba je do 12 m , tak nemáme námitek .

S pozdravem

Iveta Pulpánová

Coprosys a.s.

Na Kopci 239, 537 01 Chrudim

tel. 469 775 772, 469 775 775

mail: ipulpanova@coprosys.cz

