

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ
KANCELÁŘ, s.r.o.
Blanka Jankovská
Praskačka 100
503 33 Praskačka

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/16/36647/Hm/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martina Homoláčová/663
Luboš Rychna/192

HRADEC KRÁLOVÉ
8.11.2016

Polní cesty C4 (úsek č. 1) a C5 v k.ú. Netřebice u Nymburka

Dne 19.10. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Polní cesty C4 (úsek č. 1) a C5 Netřebice“.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajících polních cest v blízkosti obce Netřebice u Nymburka. Celková délka na sebe navazujících rekonstruovaných polních cest je 1,210 km. Rekonstrukce spočívá v úpravě povrchu stávající nebezpečné travnaté cesty za nový asfaltobetonový povrch. Kategorie cesty ve staničení km 0,000 – 0,530 bude P 5,0/30 a dále bude pokračovat v kategorii P 4,5/30. Ve staničení km 0,848 začíná cesta C5, která bude navržena v kategorii P4,5/30. Tato cesta pokračuje pravostranným obloukem k propustku přes Zádušní potok a končí napojením na sil. II/32922.

Odvodnění cesty C4 bude provedeno podélnou drenáží zaústěnou do bezejmenného vodního toku (IDVT 10178497, ČHP 1-04-05-0570-0-00). Odvodnění cesty C5 bude provedeno rovněž drenáží, zaústěnou do Zádušního potoka (IDVT 10178495, ČHP 1-04-05-0570-0-00).

Při výstavbě dojde ke křížení s vodním tokem Zádušní potok (IDVT 10178495, ČHP 1-04-05-0570-0-00) v ř.km cca 0,510, který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Do trouby propustku je navrženo zaústění drenáže, které bude provedeno tak, že po odkopu zeminy až na vrchol trouby propustku bude vyvrtán otvor pro drenážní trubku, který bude následně utěsněn. Poté bude rozprostřena vrstva nenamrzavé zeminy a konstrukční vrstvy vozovky až do výšky stávající nivelety. Nedojde tedy ke snížení krytí propustku.

Dále dojde při výstavbě ke křížení s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10178497, ČHP 1-04-05-0570-0-00) v ř.km cca 0,145. Tento vodní tok není ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru HSL_1550 Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina. Dle předloženého zákresu stavby na sebe navazujících polních cest v katastrální mapě jsou souřadnice (S-JTSK) dle Centrální evidence vodních toků začátku navrženého úseku Y: 689726, X: 1036290 a konce navrženého úseku Y: 688841, X: 1036335.

Při rekonstrukci je nutné počítat s tím, že dno koryta potoka je zanesené sedimenty a hladina potoka je ve vzdutí objektů na Velenickém potoce a potoce Zádušní.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.


Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Detailní řešení způsobu křížení se Zádušním potokem a způsob zaústění dešťových vod do trouby propustku polní cesty C5 bude odsouhlaseno zástupcem Povodí Labe, státní podnik - závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko Jičín (pan Luboš Rychna, tel.: 724 056 416).
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Veškerý demoliční či stavební materiál musí být neprodleně v průběhu prací odstraňován z koryta vodního toku.
- Zahájení stavebních prací a kolaudaci stavby požadujeme oznámit a přizvat ke kontrole stavby pracovníka Povodí Labe, státní podnik - závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko Jičín (pan Rychna).

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1207 v k.ú. Netřebice u Nymburka, ke kterému máme právo hospodařit. Z tohoto důvodu požadujeme vyřešit majetkoprávní vypořádání, a to před zahájením správních řízení. Žádost o majetkoprávní vypořádání je třeba adresovat na Povodí Labe, státní podnik - závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko Jičín, Ivana Křížová, tel. 495088190 a e-mailový kontakt krizovai@pla.cz. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska a doložit potřebné doklady pro rozhodnutí v požadované věci.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí:

Závod – Z1 Jablonec nad Nisou