



Povodí Ohře

12

Vas dopis zn.

Ze dne

Naše zn.

Vvřizuje

Tel.

Mobile

E-mail

Datum

16. června 2015

Kontaktní

adresa

Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Přemostění přes vodní tok Hutná v ř.km 9,006 (dle ISyPo) v k.ú. Hrušovany u Chomutova

K Vaší žádosti ze dne 29.05.2015 o vyjádření, kterou jsme obdrželi elektronicky dne 01.06.2015, Vám sdělujeme naše stanovisko:

Se záměrem výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemku koryta vodního toku Hutná I, je ke stavbě dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
2. Mostní objekt bude navržen v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.
3. Most bude proveden jako jednopólový bez střední opěry a bude založen ve vzdálenosti min. 0,60 m za břehovými čarami vodního toku Hutná I.
4. Mostovka bude uložena tak, aby její dolní hrana převyšovala břeh min. o 0,50 m v místě křížení s vodním tokem.
5. Stavbou mostu nebude narušena stabilita břehů vodního toku Hutná I, v případě poškození investor stavby mostu zajistí opravy poškozených břehů.
6. Povodí Ohře, státní podnik nepřevzme do své správy žádné budované konstrukce, ani nebude provádět jejich údržbu a neodpovídá za škody způsobené vodou a škody způsobené ledovými jevy.
7. Projektová dokumentace, kde budou zohledněny výše uvedené podmínky, nám bude předložena k vyjádření.

Toto stanovisko nelze použít k vodoprávnímu, územnímu či stavebnímu řízení.

Jpozorňujeme Vás na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (most) vyplývají z § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem vyjádření je přemostění přes vodní tok Hutná v ř.km 9,006 (dle ISyPo) v k.ú. Hrušovany u Chomutova. Stávající mostek v havarijním stavu bude nahrazen novým mostním objektem. Rekonstrukcí stávajícího klenbového mostku, který zasahuje do průtočného profilu vodního toku Hutná I, dojde k výraznému zlepšení odtokových poměrů v daném území. Lokalita se nachází mimo intravilán obce.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru ID – 14277000, Ohře po soutok s tokem Blšanka
ČHP 1-13-03-0390-0-00

S pozdravem



vedoucí technické skupiny
zástupce ředitele závodu Chomutov

