

Váš dopis zn.: SPU 426671/2020
Ze dne: 24. 11. 2020
Naše značka: SPU 427701/2020
Spisová zn.:

Vyřizuje.: Ing. Karel Bílek
Tel.: 607 893 100
ID DS: z49per3
E-mail: k.bilek@spucr.cz

Datum: 8. 12. 2020

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438, 344 01 Domažlice
interně

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POSTŘEKOV – VYJÁDRĚNÍ K OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dopisem ze dne 24. 11. 2020 jste zaslali našemu oddělení oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k.ú. Postřekov. Současně jste nás vyzvali ke stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů.

Sdělujeme Vám, že v obvodu KoPÚ se **nachází** následující stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), které jsou v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

název HOZ	rok pořízení	ID majetku	otevřený [km]	zakrytý [km]	ČHP
Klenčí u Kramolína	1980	2050000379-11201000	-	0,975	1-10-02-023
Klenčí u Kramolína	1980	2050000380-11201000	-	0,843	1-10-02-023
Klenčí u Kramolína	1980	2050000378-11201000	0,140	1,132	1-10-02-022
Pařezov	1990	2050000160-11201000	-	0,406	1-10-02-024
Pařezov	1990	2050000161-11201000	-	0,276	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000640-11201000	1,531	-	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000670-11201000	0,051	0,384	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000669-11201000	0,053	-	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000637-11201000	-	1,692	1-10-02-022
Postřekov I	1982	2050000382-11201000	-	0,171	1-10-02-022
Postřekov I	1982	2050000381-11201000	0,494	0,740	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000641-11201000	0,624	-	1-10-02-022
Klenčí VII	1984	2050000223-11201000	-	0,229	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000642-11201000	0,586	-	1-10-02-022
Čerchovka	1964	2050000638-11201000	1,962	-	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000217-11201000	-	0,080	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000226-11201000	-	0,200	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000221-11201000	-	0,014	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000227-11201000	-	0,274	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000229-11201000	0,038	0,112	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000228-11201000	-	0,245	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000225-11201000	-	0,070	1-10-02-021
Klenčí	1966	2050000145-11201000	0,790	-	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000216-11201000	-	0,347	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000219-11201000	-	0,063	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000220-11201000	-	0,035	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000218-11201000	-	0,246	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000222-11201000	-	0,152	1-10-02-021
Klenčí VII	1984	2050000224-11201000	-	0,168	1-10-02-021
Čerchovka	1966	2050000636-11201000	0,810	-	1-10-02-021
Čerchovka	1964	2050000643-11201000	0,734	-	1-10-02-021

Čerchovka	1964	2050000644-11201000	0,400	-	1-10-02-021
Klenčí IV	1986	2050000073-11201000	0,362	0,334	1-10-02-021
Čerchovka	1964	2050000645-11201000	0,497	-	1-10-02-021
Klenčí IV	1986	2050000074-11201000	-	0,274	1-10-02-021
Čerchovka	1964	2050000651-11201000	1,490	-	1-10-02-023

V obvodu KoPÚ se dle nám dostupných podkladů mohou nacházet i odvodněné pozemky podrobným odvodňovacím zařízením (POZ), které je příslušenstvím pozemků. Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Orientační zakres tras HOZ přikládáme. V situaci je zakres HOZ uveden s číslem majetku, trubní HOZ je vyznačen modrou čarou, otevřené HOZ je vyznačeno červenou čarou.

Vzhledem k výskytu HOZ a POZ v zájmovém území požadujeme v rámci návrhu plánu společných zařízení (např. polních cest, vodohospodářských opatření apod.) a návrhu nového uspořádání pozemků respektovat tyto podmínky:

- zakreslit trasy HOZ do hlavního výkresu PSZ a plochy POZ do map průzkumu, do technické zprávy PSZ uvést informace o existenci HOZ s přehledem hlavních parametrů, v případě střetu navržených opatření s HOZ uvést do technické zprávy PSZ podrobný popis dotčení HOZ,
- hranice pozemků požadujeme u otevřeného kanálu HOZ zaměřit ve vzdálenosti 0,5 m od břehové hrany,
- na trubních kanálech HOZ požadujeme zaměřit šachty a jiné objekty (vtoky, výusti apod.),
- pod objektem otevřeného kanálu HOZ navrhnout s odkazem na Informaci OMPÚ č. 1/2017 ze dne 28. 2. 2017 č. j. SPÚ 089940/2017 v rámci návrhu nového uspořádání pozemků pozemek do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, a to druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé; v případě, že nebudou pod otevřeným kanálem HOZ umístěny pozemky do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, žádáme o písemné zdůvodnění,
- vlastníci nově navržených pozemků, pod kterými se nalézají zatrubněné (zakryté) úseky HOZ, budou seznámeni s existencí tohoto zařízení,
- zajistit přístup k objektům HOZ za účelem kontroly a případných oprav,
- bude-li v rámci PSZ navrženo opatření, které se bude dotýkat stavby vodního díla HOZ, požadujeme jej předložit k odsouhlasení technického řešení,
- navrhnout taková opatření, aby byla po jejich realizaci i nadále zachována funkčnost odvodňovacího systému (POZ i HOZ),
- v rámci PSZ je možné navrhnout revitalizace staveb HOZ, zejména odkrytí trubních HOZ,
- výsadba nad zatrubněnými (zakrytými) HOZ není přípustná, případnou výsadbu podél otevřených kanálů HOZ požadujeme pouze jednostrannou za účelem zajištění přístupu ke stavbě vodního díla pro provádění údržby,
- při výstavbě nebo rekonstrukci polních cest, sjezdů na pole a výhyben nebo jiných staveb (např. biokoridory, PPO, protierozní opatření) požadujeme dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Tomáš Purkrábek v.r.
vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státní pozemkový úřad

Příloha: situace s vyznačením tras HOZ