


## LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

## POZNÁMKY

- HLoubKA NADRŽE CCA 2 m, NEZAMĚŘENO



## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NADRŽE - NOSNÁ KONSTRUKCE ZE ŽB, POHLEDOVÁ ČÁST VYSKLÁDANÁ KAMENEM, DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCE (ŽEBRA) VÝZDĚNO Z PLNÝCH CIHEL CPP
- SVÁHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - DN DO 200 mm
- HRANY SKRYTÝCH A ODHAJNUTÝCH KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ ZABRADLÍ

## POZNÁMKY

- DLE HZS ÚSTECKÉHO KRAJE SE JEDNÁ O VYHOVUJÍCÍ ZDROJ POŽÁRNÍ VODY
- POŽADAVKY NA PROVEDENÍ POŽÁRNÍ NADRŽE ŘEŠÍ PŘEDEVŠÍM ČSN 75 2411 A DÁLE ČSN 73 0873
- ÚROVEŇ VODNÍ HLADINY BYLA ODHAJNUTA, V SOUČASNÉ DOBĚ JE NADRŽ PRAZDNÁ
- VRSTVA UZAZENÉHO KALU JE UVAŽOVÁNA CCA 300-350 mm, NEBYLO ZAMĚŘENO
- ČERPACÍ STANOVISŤE: UMOŽŇUJE ODBĚR POŽÁRNÍ VODY ČERPADLEM O NEJVĚTŠÍ DÉLCE 10 m, NENÍ VYBAVENO ZARÁŽKOU PROTI SÍETI VOZIDLA, ZPEVNĚNÁ PLOCHA UMOŽŇUJE POUŽITÍ VOZIDEL O ZATÍŽENÍ NA JEDNU NÁPRÁVU 80 kN, UMOŽŇUJE PRISTAVENÍ VOZIDEL SE SÁCÍMI HRDLY, UMOŽŇUJE SANI VODY LEHKÝM VOZIDLEM S PŘENOSNÝM ČERPADLEM
- POLOHA KALOVÉ JIMKY NEBYLA ZJIŠTĚNA

AZ CONSULT, spol. s r. o.  
367/14  
Číslo zakázky.....  
Výrobek uvolněn k použití  
31.10. 2015  
Datum.....

Odpov. proj.:		AZCONSULT <sup>®</sup>	
Vyracoval:		spol. s r. o.	
Kontroloval:		Klířská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kraj: Ústecký		Místo: Brná nad Labem, Střekov	
Objednatel: Pozemkový fond ČR - Obec Bystřany		Tel.: Tel./f: E-mc ČSN EN ISO 9001	
Akce: Bystřany - Světice		Zn. souboru: ...	
Objekt: SO 301 - Vodohospodářské opatření - lokalita 1		Stupeň: DPS	Formát: 6 x A4
		Č. zak.: 367/14	Č. poré: .....
Výkres: PŮDORYS NADRŽE - STÁVAJÍCÍ STAV		Datum: 10/2015	Č. přílohy: C.2.1.3
Měřítko: 1:50		DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r. o.	