DETAIL Č.2

PŮDORYS KALOVÉ A VYPOUŠTĚCÍ JÍMKY (1:25)

VÝPIS PROSTUPŮ:

Pr.1 PROSTUP DN 760 mm STÁVAJÍCÍ STĚNOU NÁDRŽE PRO BETONOVOU TRUBKU VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE DN 400 mm (TBH – Q 40/200 PR), UTĚSNĚNO POMOCÍ ELASTICKÉ PUR INJEKTÁŽNÍ PRYSKYŘICE, ČÁST PROCHÁZEJÍCÍ NOVOU ŽB KONSTRUKCÍ ZABETONOVÁNA

POZNÁMKY

- SPÁRA Š. 20 mm MEZI OZUBEM JÍMKY A ZÁKRYTOVOU DESKOU BUDE VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM (SILIKON) ODOLNÝM PROTI UV ZÁŘENÍ A MRAZU
- DO LOŽNÉ SPÁRY ZÁKRYTOVÉ DESKY BUDE NANESENA CEMENTOVÁ MALTA MC 30 V TL. 12 mm, PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE PO ULOŽENÍ ODSTRANĚN



PŮDORYS ZÁKRYTOVÉ DESKY

PREFABRIKÁT, TL. 200 mm



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NÁDRŽE – NOSNÁ KONSTRUKCE ZE ŽB, POHLEDOVÁ ČÁST VYSKLÁDÁNA KAMENEM, DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCE (ŽEBRA) VYZDĚNO Z PLNÝCH CIHEL CPP

NOVÉ KONSTRUKCE Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU (BÍLÁ VANA)

SEPARAČNÍ HDPE FÓLIE tl. 1,5 mm (např. PENEFOL 950), NA VODOROVNÝCH PLOCHÁCH PŘEVÁŽNĚ VOLNĚ LOŽENÁ, NA STĚNÁCH MECHANICKY KOTVENÁ (ZATLOUKACÍMI NEBO ŠROUBOVACÍMI ROZPĚRNÝMI NÝTY SE ŠIROKOU HLAVOU A S ROZPĚRNÝM TRNEM, 4 ks/m²), VŽDY NA SEPARAČNÍ VRSTVĚ NETKANÉ GEOTEXTILIE 500 g/m2

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Z1 ZAKRYTÍ PŘEPADU DO JÍMKY:
ČESLE (VIZ DETAIL Č.1) Z KOMPOZITNÍCH TAŽENÝCH PROFILŮ. OBVODOVÝ RÁM ZE ČTVERCOVÝCH TRUBEK ST 51X51/6 SE SVISLOU VÝPLNÍ Z KRUHOVÝCH TYČÍ ø 22 mm, UCHYCENÍ NA POMOCNÉM RÁMU Z NEREZOVÝCH ČTVERCOVÝCH TRUBEK 80/40/4 mm (mat. 1,4301)

Z3 VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO Z KOROZIVZDORNÉ OCELI DN300 OVLÁDANÉ ŠOUPÁTKOVÝM KLÍČEM S NÁSTAVCEM, VČETNĚ OTVORU V BET. KONSTRUKCI ø 300 mm PROVEDENÉHO PŘI BETONÁŽI

Z4 KOMPOZITOVÝ POCHŮZNÝ VODÁRENSKÝ POKLOP 600/600 (B125) S VYVÝŠENÝM RÁMEM (L PROFIL): POKLOP JE SLOŽEN Z LITÉHO ROŠTU A DVOU POTAHŮ, OKRAJE POKLOPU JSOU UZAVŘENY RÁMEM Z U PROFILU, POCHŮZNÁ STRANA MÁ PROTISKLUZ. ÚPRAVU Z KŘEMIČITÉHO PÍSKU ZALITÉHO V PRYSKYŘICI, VČETNĚ KOTEVNÍ SADY

Z5 VODOČETNÁ LAŤ: Z KOMPOZITNÍCH TAŽENÝCH DESEK ŠÍŘKY 160 mm SE ČTENÍM PO 20MM, PRO PŘIPEVNĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ PODKLAD, DÉLKA 1,5 m, VČETNĚ KOTEVNÍ SADY

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky 367/14
Výrobek uvolněn k použití
Datum 31.10. 2015

[redacted]

Odpov. proj.:		AZ CONSULT® spol. s r. o.	
Vypracoval:		Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: Tel/fa E-ma ČSN EN ISO 9001	
Kontroloval:			
Kraj:	Ústecký	Místo: Bystřany – Světice	
Objednatel:	Pozemkový fond ČR – Obec Bystřany		
Akce:	Ústí nad Labem **Vodohospodářské opatření – lokalita 1 a polní cesty HPC 5R , VPC 8R , část VPC 5 v k.ú. Bystřany – Světice**	Zn. souboru: ...	
		Stupeň: DPS	Formát: 3 x A4
		Č. zak.: 367/14	Č. paré :
Objekt:	SO 301 – Vodohospodářské opatření – lokalita 1	Datum: 10/2015	
Výkres:	DETAIL Č.2 – NOVÝ STAV	Měřítko: 1:25	Č. přílohy: C.2.1.12a

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r.o.