


ŘEZ A-A'



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BOURANÉ KONSTRUKCE NADRŽE – NOSNÁ KONSTRUKCE ZE ŽB, POHLEDOVÁ ČÁST VYKLÁDANA KAMENEM, DOTVAROVÁNÍ KONSTRUKCE (ZĚBRA) VYŽDENO Z PLNÝCH CIHEL CPP
- SEDIMENT K VYTĚŽENÍ – TL. ODHADNUTA, POROSTLÉ TRAVOU A NÁLETOVÝMI DŘEVINAMI
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – DN DO 200 mm
- PŮVODNÍ TERÉN
- ROSTLÁ ZEMINA
- PŘEDPOKLÁDANÉ ZEMNÍ PRÁCE

POZNÁMKY

- DLE HZS ÚSTECKÉHO KRAJE SE JEDNÁ O VYHOVUJÍCÍ ZDROJ POŽÁRNÍ VODY
- POŽADAVKY NA PROVEDENÍ POŽÁRNÍ NADRŽE ŘEŠÍ PŘEDEVŠÍM ČSN 75 2411 A DÁLE ČSN 73 0873
- ÚROVEŇ VODNÍ HLADINY BYLA ODHADNUTA, V SOUČASNÉ DOBĚ JE NADRŽ PRAZDNÁ
- VRSTVA UZAZENÉHO KALU JE UVAŽOVÁNA CCA 300–350 mm, NEBYLO ZAMĚŘENO
- VRSTVA UZAZENÉHO KALU BUDE ZCELA VYTĚŽENA, VČETNĚ NÁLETOVÝCH DŘEVIN
- ČERPACÍ STANOVISŤE: UMOŽŇUJE ODBĚR POŽÁRNÍ VODY ČERPADLEM O NEJVĚTŠÍ DÉLCE 10 m, NENÍ VYBAVENO ZARÁŽKOU PROTI SJETÍ VOZIDLA, ZPEVNĚNÁ PLOCHA UMOŽŇUJE POUŽITÍ VOZIDEL O ZATÍŽENÍ NA JEDNU NÁPRÁVU 80 kN, UMOŽŇUJE PRISTAVENÍ VOZIDEL SE SÁCÍMI HRDLY, UMOŽŇUJE SÁNÍ VODY LEHKÝM VOZIDLEM S PŘENOSNÝM ČERPADLEM
- POLOHA KALOVÉ JÍMKY NEBYLA ZJIŠTĚNA
- ODBOURÁNO BUDE ZHLAVÍ NADRŽE DO HLoubKY CCA 300 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....**367/14**
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....**31.10. 2015**

Odpov. proj.:			A ZCONSULT [®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: Tel/fc E-mail ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:			
Kontroloval:			
Kraj:	Ústecký	Místo: Brná nad Labem, Střekov	
Objednatel:	Pozemkový fond ČR – Obec Bystřany		
Akce:	Bystřany – Světlce Vodohospodářské opatření – lokalita 1 a polní cesty HPC 5R, VPC 8R, část VPC 5 v k.ú. Bystřany – Světlce		
Objekt:	SO 301 – Vodohospodářské opatření – lokalita 1		
Výkres:	ŘEZ A-A' – BOURACÍ PRÁCE		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			Zn. souboru: ... Stupeň: DPS Formát: 3 x A4 Č. zak.: 367/14 Č. paré : Datum: 10/2015 Měřítko: 1:50 Č. přílohy: C.2.1.7