

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Výstavba polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny
Sp. značka / č.j.:	SP10117/2021-504203 / SPU 348123/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 20. 09. 2021 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Výstavba polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny“.

Tato žádost byla podána po lhůtě pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace, přesto zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

Dotaz č. 1

V PDF souboru D.1.1. Technicka_zprava je uvedeno, že štěrkodrt' ve skladbě vozovky má být v kvalitě ŠDa. V rozporu s technickou zprávou je výkres D.1.3. Vzorové příčné řezy, kde je uvedena štěrkodrt' ŠDb.

Dotaz 1:

Jaká z uvedených kvalit štěrkodrtí má být použita?

Odpověď:

Správně uvedený údaj je v Technické zprávě, tzn ŠD_A.

Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

V Plzni dne 21. 09. 2021

elektronicky podepsáno

.....

Ing Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
v z. Mgr. Petr Brož

Příloha

Opravený vzorový příčný řez D.1.3.