

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
Č. j. / Sp. značka:	SPU 171252/2022 // SP12163/2021-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

1. Ve výkazu výměr je položka :

54	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	139,748
Poznámka k položce:					
	P		Použití nutno konzultovat se zástupcem investora (TDS) a geotechnikem JGP.		
			Předpoklad 4% objemu.		
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží* 4991*0,4*1750*0,04/1000		139,748

Prosíme o objasnění výpočtu výměry.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Ve výpočtu položky 54, kód položky M58530170 byla chyba. V přiloženém výkazu výměr je chyba opravena. Jedná se o plochu sanace - krát hloubka sanace - krát hmotnost vápna v tunách na kubík sanace, při předpokladu 4% objemu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 16.05.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha:

1. Opravený výkaz výměr ke dni 13.5.2022 ve formátu .xlsx
2. Opravený výkaz výměr ke dni 13.5.2022 ve formátu .xml