

Ing. Tomáš Racek
Svinošice 104
679 22 Lipůvka

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-14789/2020/5203/Žu	Ing. Katarína Žůrková	Brno
8. 4. 2020		+420 541 637 275	30. 4. 2020
		zurkovak@pmo.cz	

Polní cesta VC30 v k.ú. Skalice u Znojma

(k.ú. Skalice u Znojma, ORP Moravský Krumlov, kraj Jihomoravský, HP 4-14-03)

Charakteristika akce:

Dne 8. 4. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je SPÚ, pobočka Znojmo, projektantem Ing. Tomáš Racek.

Projektová dokumentace řeší zpevnění polní cesty v k.ú. Skalice u Znojma. Cesta VC30 je navržena v délce 764,85 m. Cesta je navržena jednopruhová obousměrná v kategorii P 5,0 / 30, tj. široké 4,0 m asfaltu + 2 x 0,5 m šterkové krajnice. K překonání vodního toku Skalička je navržena mostní konstrukce dle přiložené projektové dokumentace (charakteristika: jednopodlažní, trvalý, nepohyblivý, délka přemostění 7,00 m; délka mostu 17,00 m; šířka mostu 7,50 m; výška mostu 2,58 m).

VVT Skalička (IDVT 10156434) je ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo.

Předmětná stavba leží v záplavovém území. Realizací záměru dojde k dotčení pozemku p. č. 5681 k. ú. Skalice u Znojma, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Skalička od pramene po ústí do toku Jevišovka (ID VÚ: DYJ_0260).

I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Skalička

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
3. Objekt bude plynule navazovat na stávající úpravu toku (projektová dokumentace je k nahlédnutí na provozu Znojmo).
4. Nesmí dojít k zanášení koryta toku. Případný nános v korytě toku, způsobený činností při provádění stavby, bude odstraňovat její investor.
5. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo (Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo, pan Petr Grund, tel.: 605 150 713, e-mail: grund@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení stavebních prací v korytě VT. Správce bude přizván k účasti na kontrolních dnech stavby. Před započítím stavby dojde k protokolárnímu předání pozemku se správcem VT. Před kolaudací stavby bude předložena dokumentace, která určí správce mostu. Po dokončení prací dojde k protokolárnímu předání pozemku zpět i s geodetickým zaměřením.
6. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Realizací záměru dojde k dotčení pozemku p. č. 5681 k. ú. Skalice u Znojma, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 602 768 920, e-mail: kubiznak@pmo.cz).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy apod.),

- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích (majetku) realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení tohoto vyjádření.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí (elektronicky):

Povodí Moravy, s.p., provoz Znojmo

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, útvar správy majetku